

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 20.06.2023

ČJ.: MMCH/92738/2023OZP/MT

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/84730/2023/MT

VYŘIZUJE: Martin Trojanovič

TELEFON: 474 637 942

E-MAIL: m.trojanovic@chomutov.cz

DATUM: 11.07.2023

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**Statutární město Chomutov, IČO 00261891, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov,
které zastupuje SINGS projekční ateliér, s.r.o., IČO 22800069, Škroupova 1059, 430 01 Chomutov**

(dále jen "stavebník") dne 20.06.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení k revitalizaci vodního díla vedené pod názvem:

"Vodní nádrž Pohraniční (Pohraniční rybník) - rekonstrukce vodní nádrže"

na pozemku st. p. 59, parc. č. 118/2, 121, 122 v katastrálním území Pohraniční. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Hora Svatého Šebestiána
Identifikátor katastrálního území	641839
Název katastrálního území	Pohraniční
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 59, parc. č. 118/2, 121, 122 v katastrálním území Pohraniční
Číselný identifikátor vodního toku	10237457
Název vodního toku	Pohraniční potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-03-0500-0-00
Hydrogeologický rajon	6131 - Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	981570; 818790

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla
Plocha povodí vodního toku

Pohraniční rybník
0,63 km²

Stavba obsahuje:

Předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Pohraniční na p. p. č. 59, 118/2, 121 a 122 v k.ú. Pohraniční. Jedná se o průtočnou nádrž na Pohraničním potoce (IDVT 10237457, ř. km 2,35 ve správě Lesy ČR, s.p.). V rámci rekonstrukce nádrže bude provedeno nové výpustné zařízení včetně odpadního potrubí, bezpečnostní přeliv včetně kapacitní propusti v tělese hráze, dále bude provedena úprava odtokového koryta pohraničního potoka a odtěžení sedimentu spojené s úpravou sklonu dna nádrže.

SO 01 Úpravy ve zdrži - V zátopě bude provedeno odtěžení zaměřených sedimentů. Nánosy budou těženy mechanizací pro zemní práce. V rámci úprav ve zdrži bude provedeno kácení náletových dřevin s tl. kmene do 20 cm. V místě nového bezpečnostního přelivu bude provedeno odstranění stávajících vzrostlých stromů, aby nenarušovaly jeho konstrukci.

SO 02 Výpustní objekt (Spodní výpust) - Nově navržená výpust je umístěna v místě staničení 0,0547 podélného profilu koruny hráze. Bude osazen otevřený prefabrikovaný požerák o rozměrech 1,23 x 1,40 x 3,90 m, se zdvojenou dlužovou stěnou do výše 813,20 m. n. m. Přístup k požeráku bude z koruny hráze zajištěn lávkou délky 9,0 m opatřenou oboustranným zábradlím výšky 1,1 m. Na boční stěně požeráku bude osazena vodotečná lať s povrchem z gelového sklolaminátu. Odpadní potrubí od požeráku (plast KG SN8 DN400 délky 21,40 m) bude v celé délce obetonováno a zaústěno do vývaru, za kterým následuje původní odtokové koryto. Výtokové čelo bude provedeno z vodostavebního betonu C30/37 - XC4 XF3. Dno vývařiště bude provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm do betonu. Dno vývařiště bude zakončeno uzávěrovým prahem z betonu o rozměrech 1,0 x 0,5 x 1,2 m. Boky vývaru budou vysahovány ve sklonu 1:1,8 a opevněny kamennou rovnatinou s vyklínováním tl. 0,5 m, hmotnost jednotlivých kamenů 80 - 200 kg uložených do pokladní štěrkodrti fr. 0,32 mocnosti 0,15 m.

SO 03 Bezpečnostní přeliv + rámcová propust - Bezpečnostní přeliv bude tvořen přelivným prahem o vnitřní délce 9,0 m. Těleso přelivného prahu bude na příčném řezu obdelníkového tvaru s tím, že levá strana přelivu (ve směru staničení) bude vyšší a bude zároveň tvořit opěru svahu. Šířka stěn přelivu bude 50,0 cm, výška přelivného prahu od základny po hranu bude v rozsahu 50,0 - 60,0 cm. Dno tělesa přelivu bude provedeno ve sklonu 1% směrem do nové propusti. Hrana přelivu bude na kótě stanovené provozní hladiny tj. 813,20 m. n. m. Těleso bezpečnostního přelivu bude tvořit armovaný vodostavební beton C30/37 XC4 XF3 XA2 s výstuží. Maximální hladina je na kótě 813,60 m n. m., tj. 0,35 m pod korunou hráze (resp. jejím nejnižším místem). Voda bude od přelivu odváděna novou propustí skrz těleso hráze do Pohraničního potoka. Nová propust tělesem hráze bude tvořena prefabrikovanými rámovými propustmi IZM-P 1200x1000 o celkové délce 9,0 m. Propusti budou osazeny na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm, spoje budou opatřeny těsněním zaručujícím nepropustnost spojů, na obou koncích propusti budou nadbetonovány římsy pro zadržení svahu. Na ukončení propusti navazuje stávající odtokové koryto Pohraničního potoka, které bude z kapacitních důvodů upraveno. V první části bude koryto opevněno konstrukcí z monolitického železobetonu shodné konstrukce jako bezpečnostní přeliv, v dalším úseku bude v délce cca 13,0 m opevněno kamennou rovnatinou tl. 0,30 m, hmotnost jednotlivých kamenů 80-200 kg uložených do podkladní štěrkodrti fr. 0,32 mocnosti 0,15 m.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení vodoprávního řízení, o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**.

Podle ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona mají spolky právo se **do 8 dnů** od doručení tohoto oznámení písemně přihlásit jako účastník řízení. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, nemůže jim být přiznáno postavení účastníka řízení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin a pátek 8:00-13:00 hodin).

Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc

„otisk úředního razítka“

Martin Trojanovič

Zaměstnanec pro vodní hospodářství

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

SINGS projekční ateliér, s.r.o., IDDS: fk7njy6

zastoupení pro: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Antonín Drbohlav, Dobrá Voda č.p. 63, 594 51 Křižanov

Jana Drbohlavová, Sukova č.p. 5365, 430 03 Chomutov 3

Zdeněk Kopecký, Smetanova č.p. 281, 431 01 Spořice

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, IDDS: 7gbq84h

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

dotčené správní orgány (doručenka)

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, Orgán státní správy lesů, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje a investic, Zborovská č.p. 4602, 430 28 Chomutov