PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA

- JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi PR.8mm,PV
- AlMgSi PR.10mm
- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ, FeZn 30/4
- SZ ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE
- ZDVOJENÝ SPOJ, 2x SVORKA SR 03(02)
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- JÍMACÍ TYČ

V přední části na atice bude umístěn nápis. Napis bude mít vlastní ocelovou konstrukci
kotvenou svisle do pozedního věnce na atice. Zavětrovani pismen bude provedeno
pomoci ocelových diagonal kotvenych k přitěžovacim betonovym obrubníkům, uloženym přes roznašeci desky a pojistnou hydroizolaci na střešni krytině. Navrh pismen, včetně kotveni zajisti dodavatel technologie.

Střešní vpusť

Oplechování atiky šířka 650mm

Oplechování atiky šířka 550mm

Prostup pro odvětrani kanalizace DN 125

Prostup pro vzduchotechniku, popis v části Vzduchotechnika

UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO ZÁKLADOVÝM ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4

SVOD PROVEDENÍ
SVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU VODIČEM AlMgSi PR.8mm
SZ BUDE UMÍSTĚNA NA VRCHOLU ZAVÁDĚCÍ TYČE
SVODY BUDOU UCHYCENY K OKAPOVÝM SVODŮM POMOCÍ OBJÍMEK
(PŘI SOUBĚHU) JÍMACÍ VODIČ V PROSTORU STŘECHY BUDE ULOŽEN NA PODPĚRÁCH PV
SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ (HOP) BUDE PŘIPOJENA ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 NA OBVODOVÝ ZEMNIČ

ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU DLE ČSN 62305
LPS III
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST S=VIZ.VÝPOČET V TZ.

OKAPOVÉ SVODY U ZEMĚ PŘIZEMNIT NA ZEMNÍCÍ SOUSTAVU.

Ing. MILAN ŠKVÁRA autorizovaný inženýr pro techniku prostředí elektrotechnická zařízení ČKAIT - 0401623

projektant	kreslil	projektant části:
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA	ELPRO CHOMUTOV s.r.o.
	M.MÍKA	LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680

označení	změna	datum	podpis
C			
B			
A			

ved. proj.	projektant	kreslil
ing.M.Steňko	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ

SM PROJEKT s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3
www.smprojekt.cz

investor MĚSTO_CHOMUTOV,ZBOROVSKÁ_4602,43001_CHOMUTOV

REKONSTRUKCE_A_PŘÍSTAVBA_OBJEKTU
ST.P.Č.,4069/11,K.Ú.CHOMUTOV_I

D.1.4.–ELEKTROINSTALACE

PŮDORYS_BLESKOSVOD+ZEMNĚNÍ

datum	05/2018
č. zak.	ES14/2018
měřítko	1:100
stupeň	DSP
paré:	č.výkresu: D.1.4.-2