ROZVADĚČ RE - ELEKTROMĚROVÝ

* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNC
* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
* TYP: STÁVAJÍCÍ
* PŘÍVOD: SPODEM
* VÝVODY: SPODEM
* KOMPENZACE: NENÍ



POZN.
STÁVAJÍCÍ HODNATA BUDE NAVÝŠENA Z 25A NA 50A

Ing. MILAN ŠKVÁRA
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
ČKAIT - 0401627

projektant	kreslil	projektant části: ELPRO CHOMUTOV s.r.o. LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680	
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA		
	M.MÍKA		
C			
B			
A			
označení	změna	datum	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil	SM PROJEKT s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz
ing.M.Steňko	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ	
investor MĚSTO_CHOMUTOV,ZBOROVSKÁ_4602,43001_CHOMUTOV			
REKONSTRUKCE_A_PŘÍSTAVBA_OBJEKTU ST.P.Č.,4069/11,K.Ú.CHOMUTOV_I		datum	05/2018
		č. zak.	ES14/2018
D.1.4.–ELEKTROINSTALACE		měřítko	---
		stupeň	DSP
SCHÉMA_ROZVADĚČE_RE		paré:	č.výkresu: D.1.4.-5