

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Se sídlem: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01
Jednající: Bc. Věra Fryčová, jednatel společnosti
IČ: 473 08 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce osvětlovací soustavy, Sportovní hala Chomutov – malý sál, Mánesova 4980“.
Systémové číslo VZ: P18V00000221
Evidenční číslo zadavatele: 5/2018

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Tyto dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byly uveřejněny podmínky výběrového řízení - https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_894.html.

Dotaz č.1:

Zadavatel požaduje protokol DALI zapojit okruhově nebo po jednom?

Odpověď:


Zhotovitel propojí svítidla tak, aby se adresně dala regulovat po skupinách pomocí ovládacího panelu.

Dotaz č.2:

Jak vysoko mají být umístěna svítla?

Odpověď:

Sklo svítidel musí být umístěno se spodním okrajem akustického systému rovnoběžně s podlahou haly. Jedno z možných rozmístění svítidel:



Maximálně o 0,2 m výše. (V požadavcích je uvedeno 6,7 m) Všechny potřebné údaje jsou uvedeny na listu Světelné parametry v tabulce P1 Požadavky na technické parametry.

Dotaz č.3:

Jaké parametry (řádky) z Přílohy 1 výzvy bude zadavatel porovnávat? Lze zveřejnit výpočet, přesné hodnocení?

Odpověď:

V jednotlivých kapitolách (listech v Příloze č 1) bude zadavatel hodnotit následující parametry s uvedenými kritérii a stanoví pro určité položky (s uvedenými maximy nebo minimy) dosažený počet bodů:

List 1 v Příloze 1) Světelné parametry:

- horizontální osvětlenost (typ kritéria "max" pro všechny položky)
- vertikální osvětlenost (typ kritéria "max" pro všechny položky)
- rozměry haly - kontrola dodržení
- rozměry výpočetní roviny - kontrola dodržení
- počet výpočetních bodů - kontrola dodržení minimálního počtu ve shodě s normou
- činitelé odrazu - kontrola
- respektování existence a vlivu akustických polštářů.

List 2 v Příloze1) Parametry svítidel

- Pmax (W)
- Teplota chromatičnosti (K) (kritérium "min")
- Vzhled - kontrola vzhledu
- Krytí - kontrola požadavku
- Ochrana proti úderu - kontrola požadavku
- Náklon svítidla na třmenu - kontrola požadavku
- Třída izolace I. - kontrola požadavku
- Index podání barev (kritérium "max")
- Minimální měrný výkon při 5000K (kritérium "min")
- Životnost LED (kritérium "max")
- Světelný tok (lm) - kontrola požadavku
- Hmotnost max (kg) (kritérium "min")
- DALI - kontrola požadavku
- Provozní teplota okolí (kritérium "max")
- Záruka na plnou funkci svítidla (roky) (kritérium "max")

List 3 v Příloze 1) Hospodárnost

- Spotřebovaná energie za rok při uvedených provozních parametrech soustavy bez vlivu regulace (kritérium "min")

Počet bodů u jednotlivých položek bude stanoven výpočtem:

A) Pro hodnocení číselného kritéria, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu:

$$\text{počet bodů dané položky} = 100 \times \frac{\text{nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší hodnota ze všech předložených nabídek}}{\text{hodnota hodnocené nabídky}}$$

B) Pro hodnocení číselného kritéria, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu:

$$\text{počet bodů dané položky} = 100 \times \frac{\text{hodnota hodnocené nabídky}}{\text{nejvýhodnější nabídka tzn. nejvyšší hodnota ze všech předložených nabídek}}$$

Pro výsledné hodnocení budou použity následující váhy tak, aby zajistily zejména optimální kvalitu soustavy při optimálních nákladech (poměr cena/výkon):

- 1) Světelné parametry: 45%
- 2) Parametry svítidel: 40%
- 3) Hospodárnost: 15%

Po korekci dosažených bodů uvedenými vahami se stává vítězem firma s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Z hodnocení bude vyřazen uchazeč, který nebude splňovat některý z požadavků v technických parametrech nebo dalších požadavcích dle výzvy k výběrovému řízení.

Dotaz č. 4:

Jaká je nosnost podlahy?

Odpověď:

Zadavatel nezná nosnost ani přesnou konstrukci podlahy. Pro uchazeče je limitující rozměr vstupu do malého sálu Sportovní haly (výška vstupu je max. 2.2m), který neumožňuje vjezd plošiny o větší váze. Doporučená instalace je prostřednictvím lešení na deskách a geotextilii, která zabrání poškození podlahy. Maximální nosnost lešení zadavatel doporučuje 300 kg.

Dotaz č. 5:

Jelikož se bude hodnotit technická úroveň projektu dle nejasných parametrů – proto žádáme o kompletní vzorec hodnocení parametrů svítidel. Z tabulky uvedené v příloze číslo 1 (listu parametry svítidel) není zřejmé, které parametry jsou pro zadavatele rozhodující a jakou váhu mají jednotlivé parametry.

Dále uchazeč žádá o stanovení váhy jednotlivých hodnotících kritérií Světelných parametrů, parametrů svítidel a hospodárnosti soustavy včetně položkového rozkladu. Bez znalosti tohoto není možné adekvátně připravit nabídku.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 3 těchto doplňujících informací.

Zadavatel dále požaduje předložení výpočtu, který byl podkladem pro nabídku.

Zadavatel dále požaduje předložení vzorku svítidla u vítěze výběrového řízení před podpisem smlouvy.

Ostatní podmínky výběrového řízení, vyplývající ze zadávací dokumentace a příloh, zůstávají beze změny.

V Chomutově dne 7. 1. 2019

Bc. Věra Fryčová, jednatel společnosti
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.