

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ze dne 9.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Výplně otvorů (okna) – část PD výpis výplní vnějších otvorů

Pozice O4 – zde je výsuvné okno, má to být řešeno jako podávací okénko s parapetem jako rovnou podávací deskou?

Vysvětlení č. 1:

Ano.

Dotaz č. 2:

Pozice O8 – v tabulce jsou 3 kusy, ale v půdorysu jsou 2 kusy, v pohledech vypadá, že dveře jsou ze 2/3 prosklené, je to tak?

Vysvětlení č. 2:

* Chybné označení v půdorysu. Dveře D1 z místnosti 1.05 mají být označeny O8 (jsou to ty třetí chybějící).

Ano 2/3 prosklené.

Dotaz č. 3:

Pozice O10 – v tabulce je jeden kus a je pojmenován jako vstupní dveře plné rozměru 1000x1500mm – tento rozměr neodpovídá požadavkům na vstupní dveře a zároveň jsme tuto pozici v půdorysu nenašli. Potřeboval bych vědět, více o této položce (kde se nachází, je rozměr správný??)

Vysvětlení č. 3:

Jsou to dveře do sklípku - viz výkres základů.

Výplně otvorů (dveře) – část PD výpis výplní vnitřních otvorů.

Dotaz č. 4:

Pozice D01 – v tabulce je uveden 1ks této pozice ale v PD jsou dva, zároveň v místnosti 1.05 kde se v půdorysu tato pozice nachází je uveden rozměr těchto dveří 1100x2450mm, což odpovídá chybějícímu jednomu kusu pozice 08 viz výše. Jedná se o záměnu? Neměla by v této místnosti být pozice 08?

Vysvětlení č. 4:

Ano

Dotaz č. 5:

Pozice D03 – zde je ve výpisu uvedeno „částečně prosklené“, dotaz zní, jak částečně z 1/3 ze 2/3 ?

Vysvětlení č. 5:

Ano 2/3 prosklené.


Dotaz č. 6:

Pozice D04 – zde je ve výpisu uvedeno „částečně prosklené“, dotaz zní, jak částečně z 1/3 ze 2/3?

Vysvětlení č. 6:

Ano 2/3 prosklené.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-