

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ze dne 14.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

V PD není uvedena specifikace čerpací stanice samonosná O1000/2400, vč. poklopu, čerpadla, příslušenství. Mohu poprosit tedy o bližší specifikaci?

Vysvětlení č. 1:

Jedná se o čerpací stanici, která je válcová dvouplášťová samonosná a obsahuje nádrž o objemu 2400 l a průměru 1000 mm včetně vstupního komínku a pojezdovým poklopem 600/600 mm. Stanice obsahuje čerpadlo INOX MORAVA, 1,1 kW, potrubí DN 32, zpětnou klapku, kulový kohout a pojistný ventil. El. rozvaděč 1HSV 1.02 a nátok potrubí.

Informace zadavatele:

V současné době zadavatel pracuje na zpracování dalších dodatečných dotazů, které budou doprovázeny doplněním položek ve výkazu výměr. **Současný výkaz výměr bude nahrazen doplněným výkazem výměr upraveným dle dotazů.** Současně s tímto doplněním bude prodloužena lhůta pro podání nabídek. Doporučujeme uchazečům sledovat informace v E-ZAKU, aby včas zachytili všechny informace.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek