

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Se sídlem: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01
Jednající: Bc. Věra Fryčová, jednatel společnosti
IČ: 473 08 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980“.
Systémové číslo VZ: P19V00000017

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Tyto dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byly uveřejněny podmínky výběrového řízení - https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_921.html.

Žádost o dodatečné informace č. 1

Předpokládáme, že skladba označená jako návrh není závazná a že bude hodnoceno i srovnatelné řešení. Musíme však vědět, co je pro vás podstatné a naopak co je nepodstatné, tj. vyplývající z detailního popisu konkrétního výrobku konkrétního dodavatele.

Dotaz č.1:

A. podstatné požadavky 1. splnění parametrů Official Rules FIBA pro Level 1

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržení parametrů, aby bylo možné na daném povrchu hrát potřebné nejvyšší soutěže.

Dotaz č.2:

2. nášlapná vrstva min. 3,5 mm.

Odpověď:

Toto je podstatná vlastnost parketu ovlivňující životnost s ohledem na přebušování.

Dotaz č.3:

B. nepodstatné požadavky vyplývající z popisu jediné konkrétní sportovní podlahy

1. celková tloušťka prkna min. 22 mm nic neříká, nesouvisí ani s parametry, ani se životností, souvisí pouze se systémem spodního roštu, např. s hustotou slepé podlahy. Používají se prkna 14, 19 a 22 mm, Proflex M musí mít s ohledem na svou konstrukci 22 mm, my používáme 14 mm rovněž od společnosti Tarkett, která je používá i v jiných svých konstrukcích sportovních podlah, stejně jako my.
2. Cradle to Cradle bronze – tento výraz nezná žádná odborná norma v oblasti sportovních podlah, vysvětlete, co tím myslíte.

Poznámka k návrhu – navržený typ není vhodný pro rekonstrukci starší haly, jakkoli kvalitu typu Proflex M nijak nezpochybujeme. Jde o to, že pružná pěnová podložka vyžaduje vysokou rovinnost podkladu 4 mm na 4 m (2 mm na 2 m), což stávající beton určitě mít nebude a odhad, že případné nerovnosti překryje nivelační stěrka 5 mm je zcela nereálný. Na dané ploše předpokládáme

stěrku v řádu centimetrů, což si vyžádá více času, nákladů a také technologickou pauzu v řádu dnů a možná týdnů, aby byla dosažena maximálně povolená vlhkost podkladu.

Naše řešení předpokládám použití klasického roštu, který nepotřebuje vyrovnávací stěrku ani použití nesystémových a nákladných prostředků (OSB desky, prkna) na dorovnání konstrukční výšky.

Odpověď:

Zadavatel má finanční představu o plánované investici, která byla stanovena na základě zpracované projektové dokumentace v souladu se zkušenostmi odborníků zabývajících se zhotovováním odpružených sportovních podlah. **Pro účely výběru dodavatele a získání porovnatelných nabídek** uvažuje zadavatel s uvedeným postupem a nejhorší možnou variantou, která počítá se srovnáním podkladového betonu, mazaniny atd. Pro účely zadávacího řízení zhotovitel ocení technologický postup opírající se o výkaz výměr, který počítá s nejhorší možnou variantou - novou dlažbu v celé ploše dané výkazem výměr. Při samotné realizaci se ve spolupráci s TDI na místě stavby stanoví přesný technologický postup rekonstrukce palubovky. V rámci realizace díla se vyčíslí skutečné náklady a na základě změnových listů bude proveden dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit skutečné náklady zhotovitele, **nemělo by však dojít k navýšení plánované investice.**

Ostatní podmínky výběrového řízení, vyplývající ze zadávací dokumentace a příloh, zůstávají beze změny.

V Chomutově dne 27. 3. 2019

Bc. Věra Fryčová, jednatel společnosti
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.