

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov.“.

Systémové číslo VZ: P19V00000026

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č.1:

Na prohlídce místa plnění byl dotaz k plánu organizace výstavby (situace POV)

Vysvětlení č. 1

Zadavatel situaci POV přikládá jako přílohu č. 1 této vysvětlující informace.

Dotaz č.2:

Ve vysvětlujících informacích č. 2 je uvedeno, že zábradlí na opěrné zdi z gabionů je pozink bez nátěrů, ale v TZ je tento popis Na koruně opěrných zdí bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1100 mm jako ochrana proti pádu osob. Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek · 40/3,6. Trubky budou osazeny do předem osazených PVC trubek DN 150 a zabetonovány. Zábradlí bude natřeno nátěrovým systémem odpovídajícím korozní agresivitě prostředí C3 a vysoké požadované životnosti H (dle ČSN EN ISO 12944) s barevným odstínem dle požadavku objednatele.

Dále se ve vysvětlení uvádí, že vlastní zábradlí je položka č. 116, tedy 93 kusů zábradelních výplní. Chybí rozměry jednotlivých polí. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení č. 2:

V technické zprávě je uvedená fotografie. **Toto zábradlí je dle ČSN 74 3305 – Ochránná zábradlí** a je použito do rozpočtu na Kamenný Vrch dle jiných podobných projektů. Bude upřesněno dle dílenské dokumentace, kterou si musí nechat zpracovat realizační firma dle přesného měření na místě. Jednotlivý dílec je dlouhý cca 2,9m s výškou 1,10m.

„Všechny opěrné zdi budou provedené jako drátokamenné konstrukce – gabiony, pouze OZ u schodiště bude železobetonová s obkladem z gabionových košů. Gabionové koše jsou tvořené svařovacími sítěmi z ocelových drátů složených do košů s výplní z přírodního nebo lomového kamene. V ose opěrné zdi bude osazené zábradlí s výškou 1,10m“



Příloha č. 1_situace POV

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová

V Chomutově 4.4.2019

OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-