



NEOTEPERANÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 – SÍSLÝ POŽÁRNÍ PÁS

ZAKRYTÍ ROZVODŮ KLIMATIZACE EI 30 DP1 (SKV)
V PROSTORU CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH ČESTÍ TYPU A

N 1.10/N2 – CHOC A II. – N.SPB
Σ REI 30 DP1

SÍSLÝ POŽÁRNÍ PÁS – ZAZDĚNO

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

TABULKA MÍSTNOSTI 2.NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.01	SPRCHOŠÍŤ	19,20
2.02	LOŽNICE	39,90
2.03	CHODBA	9,87
2.04	KANCELÁŘ	11,98
2.05	LOŽNICE	15,18
2.05a	CHODBA	7,10
2.06	LOŽNICE	23,30
2.06a	CHODBA	11,30
2.07	CHODBA	4,29
2.08	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	4,68
2.09	SPRCHA	1,10
2.10	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,50
2.11	OKLD	1,10
2.12	JÍDELNA	23,16
2.13	HERNA (ZOLÁČNÍ MÍSTN.)	7,70

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.14	VÝDEJ JÍDEL	14,10
2.15	IZOLACE	7,70
2.16	SESTIERNA	14,76
2.17	WC SESTIRY	1,50
2.18	HERNA	57,66
2.19	LOŽNICE SVĚŘENKY	22,78
2.20	WC KOUPELNA SVĚŘENKY	4,63
2.21	CHODBA	4,81
2.22	WC DÍKRY – INVALIDNÍ	2,55
2.23	WC CHLAPCI – INVALIDNÍ	2,70
2.24	UMÝVÁRNA – INVALIDNÍ	11,36
2.25	LOŽNICE	31,20
2.25a	CHODBA	17,94
2.26	SPRCHOŠÍŤ	25,90

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hronice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB
s potrad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- EW 1SP3+C
Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiálová hořlavost DP3,
- EI 30DP1
Nejnižší požadované požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stěny EI, I 30 minut, konstrukce DP1
- PMK
Dveře opatřené ponikovým kováním
- Σ REI 30DP1
Nejnižší požadované požární odolnost vodotěsné konstrukce pro mezní stěny R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
- přijpčně autonomními hlásiči požáru
- Nouzové osvětlení

Přenosný hasicí přístroj prškový (6 kg)

Přenosný hasicí přístroj sněhový (5–6 kg)

Akustické signalizační zařízení

Směr úniku

Únikový východ

Požární žebřík se suchovodem B 75

Požární hydrant D25 s tvarové stárou hadicí

Požární klapka EI 90 DP1 na VZT potrubí

Revizní otvor do sádkartouz EI 30 DP1

EPS 01.01.001
xxx/yy
MS Automatický multisenzorový hlásič MTD 533X
Umístění na stropě, redukce na kouř a teplotu

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová
MÚ	Chomutov	
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	
AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE DOZP, Písečná 5176, Chomutov		
PROFESE D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení		
OBSAH	Půdorys 2.NP – PBŘ	
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
1:150		2.

www.jkpo.cz
28. října 1081
43001 Chomutov
Ing. Alena Kůrková
Tel.: 474 334400