

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: P19V00000138

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám. Jedná se odpovědi na dotazy účastníka ze dne 20.12. 2019.

Dotaz č.1:

Účastník žádá o doplnění otevřené verze světelně-technického výpočtu osvětlení (například ve formátu .evo). Případně poprosíme o doplnění alespoň DWG souboru, kde budou vyobrazena stejná místa (lokality, definice výpočtových ploch) vč. osvětlených bodů. Tak aby bylo uchazeči umožněno provést vlastní světelně-technický výpočet spolu s technickým řešením svítidel, která budou splňovat požadavky zadavatele.

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Přílohou vysvětlujících informací č. 2 je výkres detailního umístění světelných bodů (umístění stožárů) v dwg i pdf, všechny ostatní informace jsou v již předaném výpočtu osvětlení. Dále jsou přiloženy dva informační detaily, které vzešly z požadavků ŘSD a SŽDC. Tyto dva detaily nemají žádný vliv na rozsah díla.

Dotaz č.2:

Účastník žádá o vysvětlení požadavku na topologii zapojení svítidel (viz technická zpráva bod D.2.1.9 Řídicí systém - Shrnutí technologie řízení osvětlení). Jak je míněna specifikace "Investor požaduje systém minimálně hvězdicové topologie zapojení svítidel. Ideálně potom smíšenou topologií sítě svítidel."

Vysvětlení k dotazu č. 2:

Svítidla jsou silově (NN) zapojena na střídavě po jednotlivých fázích a jsou rozdělena na několik samostatně jištěných okruhů. V rámci nastavení řízení osvětlení investor bude specifikovat, jakým

způsobem bude nastaven systém, tak aby zapadal do stávající koncepce řízení osvětlení.

Dotaz č. 3:

Účastník žádá o vysvětlení požadavku na umístění zařízení (viz technická zpráva bod D.2.1.9 Řídicí systém - Shrnutí technologie řízení osvětlení) - "Centrálním místem soustavy bude vždy příslušné zapínací místo (RVO)." Zde je tedy míněno, že celé zařízení LTE routeru (gateway pro LoRa) včetně antény bude umístěno ve skříni rozvaděče?

Vysvětlení k dotazu č. 3:

Ano, umístění řízení osvětlení bude v jednotlivých rozvaděčích RVO58 a RVO61.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel v souvislosti s uvedenými vysvětlujícími informacemi upozorňuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu (13.1.2020 do 11:00 hodin) na nový termín **do 16.1.2020 do 11:00 hodin.**

Vysvětlující informace č.2 má samostatnou přílohu.

S pozdravem

30. 12. 2019

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek