

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: P19V00000138

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám. Jedná se o odpovědi na dotazy účastníka ze dne 7.1. 2020.

Dotaz č.1:

Účastník žádá o vysvětlení rozporu v projektové dokumentaci.
Ve vzorových světelně-technických výpočtech je používán udržovací činitel 0,80, v dokumentaci je požadováno 0,75. Pokud je požadovaný činitel 0,75, jsou pak vzorové výpočty neplatné?

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Hodnota udržovacího činitele je dána typem a vlastnostmi světelného zdroje, různá svítidla (světelné zdroje) mohou mít udržovací činitele různých hodnot. Údaj 0,75 je požadované minimum, které musí každé svítidlo, které by mohlo být v rámci akce použito, splnit. Výpočet byl proveden se svítidly, která jsou osazena LED s udržovacím činitelem 0,80 - požadované minimum je tedy splněno a uvedený výpočet platný.

Dotaz č.2:

Účastník žádá o informaci ke světelně-technickým výpočtům.
Ve vzorových světelně-technických výpočtech jsou hodnoty týkající se chodníků uváděny jako orientační, nezahrnuté do hodnocení - je to tak správně?

Vysvětlení k dotazu č. 2:

Při zpracovávání světelného výpočtu byl uvažován požadavek investora na zachování některých stávajících světelných míst (v okolí okružní křižovatky) a minimální úpravy či doplnění stožárů (a potažmo svítidel) v zástavbě (Etapa 2). V místech, kde vozovka v ul. Lipská dosahuje až 12,3 m šířky, byl hlavní důraz kladen především na splnění osvětlení vozovky (třídy M3, M4 a C4), což

bylo krom silničních výpočtů ověřováno i pomocí výpočtových ploch pro dílčí posuzované úseky komunikací. Nezahrnutí výpočtů osvětlení chodníků není považováno jako diskvalifikační parametr při hodnocení nabídek

Dotaz č. 3:

Účastník žádá o vysvětlení rozporu v projektové dokumentaci. Ve vzorových světelně-technických výpočtech je uváděno celkem 129 ks svítidel v rozpočtu pak 127 ks - co je správný údaj?

Vysvětlení k dotazu č. 3:

Správný údaj je 127ks, jak je zřejmé z výkresů, výkazu a technické zprávy. V rámci výpočtu Etapa 1 svítidlo 18 a ve výpočtu Etapa 2+3 svítidlo 46 jsou totožná, výpočty se zde navzájem překrývají. Svítidlo 66 ve výpočtu Etapa 2+3 nebude instalováno, zůstane stávající, bude vyměněn pouze přívodní kabel.

Uvedené informace nemají žádný vliv na probíhající výběrové řízení, nemají dopad na cenu, ani na lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek