

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ze dne 8. 4. 2020

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce ulice Komenského v Chomutově

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 6. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položky soupisů prací

49	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	198,606
49	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	721,428

Před realizací frézování (odstraňování) asfaltových konstrukcí je nařízeno vyhláškou (č. 130/2019 Sb.) doložit zkouškou, zda se jedná o **recyklovatelný odpad** nebo **nebezpečný odpad**. Na provedení těchto zkoušek není v soupisu prací položka.

1. Požaduje zadavatel provedení zkoušek bouraných asfaltů?
2. Uhradí zadavatel případný poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládku?

Položka soupisu prací:

33	K	KS	Kontejnerové stání - fix	soubor	1,000
----	---	----	--------------------------	--------	-------

Ze zadávací dokumentace není jasné, o co jde.

3. Doplní zadavatel do zadávací dokumentace specifikaci této položky?

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel provedení zkoušek bouraných asfaltů nepožaduje. Zkoušky již byly provedeny. Zpráva o provedení zkoušek je přílohou tohoto dokumentu.
2. Nejedná se o nebezpečný odpad, viz odpověď k dotazu č. 1 (Příloha - Zpráva o provedení zkoušek).
3. Položka č. 33 soupisu prací - Jedná se o ocelovou konstrukci přístřešku pro kontejnerové stanoviště včetně výroby, montáže a osazení. Všichni uchazeči tuto položku ocení jednotně na částku 70.000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Příloha:

Zpráva o provedení zkoušek