

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 21. 4. 2020

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 16. 4. 2020 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Vo Výzve k podání nabídek, kapitola 4, část ad B, položka 2 požadujete:
osvědčení o autorizaci (vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) v oboru:
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby).

Otázka: Je prijateľné osvedčenie, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť STAVBYVEDÚCI s odborným zameraním Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby?

Đalšia otázka: Je odbor Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (SK) rovný odboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (CZ)?

2.

měli bychom dotaz k výše uvedené veřejné zakázce. Ve stavebním objektu SO 01 - Vyčištění a údržba dna pláže je položka č. 5:

5	K	R462511	Filtrační vrstvy ze štěrku bez zhuštění frakce od 0 do 32 mm z plavidla	m3	2 484,000
			Filtrační vrstvy ze štěrku bez zhuštění frakce od 0 do 32 mm z plavidla, včetně urovňování do předepsané tloušťky		
			8280*0,3 "písčité materiálu, plocha " tl. vrstvy		2 484,000
			Součet		2 484,000

Chtěli bychom se zeptat, proč je v položce frakce kameniva od 0 do 32 mm, když v projektové dokumentaci je uvedena frakce kameniva 0 - 16 mm. Opravdu platí frakce kameniva 0 – 16 mm tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci?

Dále bychom se chtěli ujistit, zda máme opravdu postupovat při zpracovávání ceny tak, jak je uvedeno v bodě 19. Zadávací dokumentace **tzn. uchazeči ve stavebním objektu SO 02 – odvoz na skládku zpracují cenu za likvidaci nebezpečného odpadu**. V případě, že se při realizaci zjistí, že je odpad vhodný k uložení na povrchu terénu pro rekultivaci skládky, dojde k ponížení ceny o rozdílnou cenu mezi cenou za uložení nebezpečného odpadu a cenou za uložení odpadu na povrchu terénu pro rekultivaci skládky.

3. Mám otázku k rozporu v informáciích mezi Technickou správou (Súbor D.1 Projektovej dokumentácie) a Návrhom zmluvy. V technickej správe sa píše rozprostrenie piesku frakcie 0-16 mm (Strana 3/5 podľa číslovania dokumentu), v Návrhu zmluvy sa zase píše o frakcii 0-3,2 mm (Strana 1/11). Prosím o vysvetlenie, ktorá informácia je korektná.

Odpovědi zadavatele:

1. Ve výzvě k podání nabídek je mimo jiné uvedeno, že „Kvalifikaci získanou v zahraničí prokazuje dodavatel v souladu s ustanovením § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.“

Dle zadavatele splňuje osvědčení vydané Slovenskou komorou stavebních inženýrů požadavky stanovené zadavatelem v bodě 4B a 4C Výzvy. Obor „Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby“ považuje zadavatel za srovnatelný s požadovaným oborem Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

2. a) Zadavatelem požadovaná frakce praného písku je **0-16 mm** (více viz odpověď 3).

b) Při zpracování ceny bude účastník zadávacího řízení postupovat tak, jak je specifikováno v bodě 19. Zadávací dokumentace.

SO 02 - odvoz na skládku, položka „Zemní práce, vodorovné přemístění sedimentu vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností“ bude započtena do nabídkové ceny účastníků ve výši odpovídající likvidaci nebezpečného odpadu.

Cena za uložení a likvidaci odpadu bude následně upravena v návaznosti na výsledky provedených odběrů a analýz vzorků sedimentu. Úhrada nákladů za likvidaci odpadu tak bude realizována dle skutečného plnění. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a s tím souvisejícím ponížení ceny realizovaných prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

3. V PD je navržena obnova vrchní písčité vrstvy dna jezera. Na dno jezera bude rozprostřena vrstva praného písku frakce 0-16 mm tloušťky 0,30 m, tak jak je uvedeno v technické zprávě, vzorovém řezu v rozpočtu (pol. č. 5 - „krosová“ položka uveden rozsah frakce 0-32, ale v poznámce položky je uvedena opět správně specifikována frakce 0-16 v množství 2484 m³).

Zadavatelem požadovaná frakce praného písku je **0-16 mm**.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz