



AZ CONSULT, spol. s r.o. ③

Číslo zakázky..... 307/17
Výrobek uvolněn k použití

Datum..... 2.2021 ③

<i>Odpov. proj.:</i>	Zdeněk RUŠAR	AZCONSULT® spol. s r. o. <i>Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</i>				
<i>Vypracoval:</i>	Zdeněk RUŠAR					
<i>Kontroloval:</i>	Josef GRIESSEL					
<i>Kraj:</i>	Ústecký		<i>Místo:</i>	Chomutov		
<i>Objednatel:</i>	Statutární město Chomutov					
<i>Akce:</i>	Chomutov, Hornická 4387 REKONSTRUKCE BAZÉNU ZŠ		<i>Zn. souboru:</i>	...		
<i>Objekt:</i>	SO 01.4 Technika prostředí staveb		<i>Stupeň:</i>	DSP/DPS	<i>Formát:</i>	1 x A4
<i>Výkres:</i>	D.1.4.1 Bazénová technologie Kabelový seznam		<i>Č. zak.:</i>	307/17	<i>Č. paré:</i>	
			<i>Datum:</i>	2. 2021		
			<i>Měřítko:</i>	-	<i>Č. přílohy:</i>	06.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.						

KABELOVÁ KNIHA

AKCE: Plavecký bazén ZŠ Chomutov

POLOŽKA	OZNAČENÍ KABELŮ	ODKUD	KAM	DÉLKA KABELU (m)	TYP KABELU	POZNÁMKA
1	WL100	RMB-1	čerpadlo A2	16	CMFM 4x1,5	Čerpadlo filtrace 1
2	WL101	RMB-1	čerpadlo A2.1	16	CMFM 4x1,5	Čerpadlo filtrace 2
3	WL103	RMB-1	ŘJ A4	12	CYKY-J 3X1,5	Řídící jednotka ASEKO
4	WL104	RMB-1	čerpadlo A4.1	12	CYKY-J 3X1,5	Čerpadlo Cl
5	WL105	RMB-1	čerpadlo A4.2	12	CYKY-J 3X1,5	Čerpadlo Ph
6	WL106	RMB-1	čerpadlo A4.3	12	CYKY-J 3X1,5	Čerpadlo koagulantu
7	WL107	RMB-1	čerpadlo A4.4	12	CYKY-J 3X1,5	Čerpadlo algicidu
8	WL108	RMB-1	UV lampa A7	18	CYKY-J 3X2,5	UV lampa 100kW
9	WL109	RMB-1	Ozongenerator A8	20	CYKY-J 3X2,5	Ozongenerátor
10	WL110	RMB-1	Ventil A9.1	20	CYKY-J 3X1,5	Dopouštění jímky
11	WL111	RMB-1	Ventil A12	20	CYKY-J 3X1,5	Mytí žlábků
12	WL112	RMB-1	čerpadlo A10	20	CYKY-J 3X1,5	Odběr vzorků, měrná voda
13	WL113	RMB-1	průtokoměr	20	CYKY-J 3X1,5	průtokoměr
14	WS100	RMB-1	TER	20	CYKY-O 3x1,5	Termostat topení
15	WS200	RMB-1	akumulace	20	CMSM 7x1,5	elektrody hladina akumulace