

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000043**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazečů z 19.5.2021.

Dotaz č. 1:

V rozpočtovém listě „SO 13 – FONTÁNA“ jsou položky:

7	K	GSM B1	GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení	kus	1,000
---	---	--------	---	-----	-------

12	K	FX3U-32MR/ES	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,000
13	K	SW1	Aplikační sw PLC	kompl	1,000
14	K	00002.1	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl	1,000
15	K	00003	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,000
16	K	00004	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,000
17	K	00005	Uzavíratelná klapka DN100 se servopohonem	kus	2,000

V technické zprávě nejsou bližší informace. Můžete prosím bránu GSM a ostatní položky objasnit pro jejich správné ocenění?

Vysvětlení č. 1

Odpověď zpracovatele části PD „SO 13 – FONTÁNA“

Položka č.7: Pro možnost dálkového ovládání technologie vodního prvku je navržena GSM brána s možností plnění max. 2 příkazů. Do GSM brány bude vložena SIM karta dodaná investorem a zasláním předdefinované SMS zprávy bude možné dálkově ovládat následující funkce: zapnutí/vypnutí čerpadel, zapnutí/vypnutí osvětlení.

Parametry GSM modulu:

- SMS modul se 4 vstupy a 2 výstupy
- Každému vstupu je možné přiřadit 4 telefonní čísla
- Po aktivaci vstupu GSM brány prozvoní a/nebo pošle SMS na mobilní telefon
- Možnost pojmenování vstupů a výstupů
- Upozornění na malý kredit u předplacených služeb operátorů

- Zasilání periodické testovací zprávy

Hlášené stavy:

- Výpadek napájecího napětí bude hlášen GSM modulem formou SMS
- Hlášení poruchových stavů. Dle dohody s budoucím provozovatelem bude hlášena sumární porucha jakéhokoliv prvku jako společné poruchové hlášení nebo bude hlášena porucha až čtyř nezávislých prvků či okruhů prvků. Doporučeno hlášení tří poruch:
 - o Porucha alespoň jednoho čerpadla vodního obrazu
 - o Porucha kalového čerpadla
 - o Porucha čerpadla filtrace

Položka č. 12-16: položky související s frekvenčními měniči čerpadel a uzavíratelnými klapkami se servopohonem- jejich řízení, program apod.

Položka č. 17: Uzavíratelné klapky pro řízené vypouštění vodního prvku- viz. výkres 06_Liniové schéma- trysky a popis v TZ odst.3.1

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr základů SO 05.1 Vstupního objektu a SO 06 opěrné stěny nejsou ve Výkazu výměr podkladní betony, které jsou uvedeny v Technické zprávě. Doplní je zadavatel?

Vysvětlení č. 2

Podkladové betony nejsou součástí, pokud bylo někde uvedeno, jde o omyl.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o objasnění výměry 670,504 m² u položky č. 47 Bednění stropních konstrukcí – bez podpěrné konstrukce, příplatek k cenám za pohledový beton SO 05.1 Stavební části Vstupního objektu.

Bednění dle položky 43 je výměra 167,504 m². Skutečně zadavatel požaduje třídu pohledovosti: PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1 ?

Vysvětlení č. 3

- Betony jsou PB2, tak jak je uvedeno ve všech výkresech a zprávách
- Položka č. 47 - kontrolou m2 k vyjmenovaným položkám ohledně bednění stropů bylo zjištěno, že jde o překlep v m2, skutečně jde pouze o 167,504m2.

Příloha:

Opravený PLATNÝ **výkaz výměr** – změna v jedné výměře, položka č. 47 – viz bod 3 v odpovědi.

Povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek nevyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

21.5.2021

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek