

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000042**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám na základě dodatečných dotazů doručených zadavateli dne 28.5.2021.

Dotazy z 28.5.2021:

Dotaz č. 1:

SO 01 Komunikace parkoviště veřejné prostranství způsobilé výdaje

Výkaz výměr obsahuje položky:

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU Mat. s asf. pojivy, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS v

případě nevyhovujících laboratorních rozborů ve smyslu Vyhlášky č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

3 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU (s vyzískaným mat. s asf. pojivy je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

Dodavatel se domnívá, že bez konkrétní znalosti zatřídění odstraňovaných asfaltových směsí a znalosti obsahu nebezpečných složek nelze tyto položky správně ocenit.

Může Zadavatel zveřejnit výsledky zkoušek pro zatřídění směsí dle vyhlášky 130/2019 Sb ?

Pokud zkoušky nebyly provedeny, může Zadavatel určit parametry odstraňovaných směsí jednotně pro všechny uchazeče tak, aby jejich nabídky byly porovnatelné ?

Pokud zkoušky nebyly provedeny, kdo ponese náklady na tyto zkoušky prováděné během realizace ?

Vysvětlení č. 1:

Na vnitřních areálových cestách nebyl zjišťován obsah nebezpečných uhlovodíků. Před zahájením stavebních prací zadavatel předá zhotoviteli zjišťovací protokol z dodatečně provedených zkoušek, které zajistí na své náklady. Vzhledem k tomu, že v rámci realizačních akcí v Chomutově nebyly tyto nebezpečné látky v asfaltech dosud nalezeny, předpokládáme stejný výsledek i v případě areálových cest Kamencového jezera. Tento asfalt bude po domluvě s Technickými službami města Chomutova uložen na skládce v ul. Pražská v ceně 140,- Kč/t bez DPH – bude doplněno jako fixní částka do výkazu výměr, zhotovitel nebude tuto částku samostatně oceňovat.

Dotaz č. 2:

SO 01 komunikace parkoviště veřejné prostranství, nezpůsobilé výdaje

Výkaz výměr obsahuje položky:

4 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU Mat. s asf. pojivy, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS v případě nevyhovujících laboratorních rozborů ve smyslu Vyhlášky č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU (s vyzískaným mat. s asf. pojivy je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

Dodavatel se domnívá, že bez konkrétní znalosti zatřídění odstraňovaných asfaltových směsí a znalosti obsahu nebezpečných složek nelze tyto položky správně ocenit.

Může Zadavatel zveřejnit výsledky zkoušek pro zatřídění směsí dle vyhlášky 130/2019 Sb ?

Pokud zkoušky nebyly provedeny, může Zadavatel určit parametry odstraňovaných směsí jednotně pro všechny uchazeče tak, aby jejich nabídky byly porovnatelné ?

Pokud zkoušky nebyly provedeny, kdo ponese náklady na tyto zkoušky prováděné během realizace ?

Vysvětlení č. 2:

Na vnitřních areálových cestách nebyl zjišťován obsah nebezpečných uhlovodíků. Před zahájením stavebních prací zadavatel předá zhotoviteli zjišťovací protokol z dodatečně provedených zkoušek, které zajistí na své náklady. Vzhledem k tomu, že v rámci realizačních akcí v Chomutově nebyly tyto nebezpečné látky v asfaltech dosud nalezeny, předpokládáme stejný výsledek i v případě areálových cest Kamencového jezera. Tento asfalt bude po domluvě s Technickými službami města Chomutova uložen na skládce v ul. Pražská v ceně 140,- Kč/t bez DPH – bude doplněno jako fixní částka do výkazu výměr, zhotovitel nebude tuto částku samostatně oceňovat.

Dotaz č. 3:

SO 01 komunikace parkoviště veřejné prostranství

Může Zadavatel přesně specifikovat označení požadovaných asfaltových směsí (vrstev) tak aby odpovídalo platným normám?

Technická zpráva ani vzorový příčný řez neobsahují údaje o požadovaném pojivu jednotlivých směsí dle platné ČSN EN 13108-1 až 5

Vysvětlení č. 3:

Zadavatel doplňuje chybějící údaje:

- asfaltobeton ACO 11 s asfaltovým pojivem 50/70	40mm
- spojovací postřík PSE 0,2 kg/m ²	
- asfaltobeton ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70	80mm
- infiltrační postřík PIE 0,6 kg/m ²	
- mech.zp.kam. MZK	150mm
- štěrkodrt' ŠD 0/32	<u>200mm</u>
	470mm

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek