



- 14 EXPAZNI AUTOMAT AUDRY CZ s.a. HC-558
PŘÍKON 800 W –230 V
- 20 TOPNÝ OKRUH 1 – TEPELOVNÍ TĚLESA, TOPNÝ VÝKON 130 MW
- 21 ČIDLO VÝSTUPNÍ TEPELOTY OKRUHU 1
PŘÍLOŽNÉ ČIDLO FV (o.d. 9991376)
- 22 ČERPADLO TOPNĚHO OKRUHU – 1 MAGNA1 25–100 (o.d. 99221214)
MAX. PRŮTOK 6,0 m³h⁻¹, MAX. DOPRAVNÍ TLAK 80 kPa
- 23 TRČESTNÝ ZÁTOVÝ SMŠOVACÍ VENIL, WRG 131 (o.d.11601200)
DN40, kva 25 + SERVOFON 230V A9641, (o.d.12101100)
- 30 TOPNÝ OKRUH 2 – VZDUCHOTECHNIKA, VÝKON 35 MW
- 31 ČERPADLO TOPNĚHO OKRUHU – 1 ALPHA2 25–60 180 (o.d. 99411175)
MAX. PRŮTOK 1,5 m³h⁻¹, MAX. DOPRAVNÍ TLAK 40 kPa

AKCE:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY 4.MŠ BLATENSKÁ	ZAK.ČÍSLO:	06/P/21	LST:	2
NÁZEV:	D.1.4.3 – MĚŘENÍ A REGULACE	ARCH.ČÍSLO:	MRO4-4-01		