

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce objektu MŠ Palackého v Chomutově“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000075**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění (dále jen ZZVZ) Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako odpověď na dodatečný dotaz doručený dne 21.7.2021.

Dotaz č. 1:

Zařízení číslo 11 je v technické zprávě a v projektu charakterizováno rozměry 800x900x2020mm. S ohledem na dispozice tříd a umístění jednotek v zadních rozích tříd je zřejmé, že je možné umístění zařízení o jiných rozměrových parametrech (menší hloubka, větší šířka) např. 515 x 1220 x 2110 mm, které **při splnění dalších zejména energetických ale i hmotnostních a akustických parametrů bude splňovat zamýšlený účel projektu.**

Prosíme o potvrzení postupu.

Vysvětlení č. 1

Pokud budou splněny zmíněné parametry, je možné a není to problém.

Dotaz č. 2:

Dále neplánujeme využití odpařovací kondenzační vany, ale plánujeme využití entalpických výměníků, které při splnění energetických parametrů účinnosti a dis. tlaku řeší problém vzniku kondenzátu, navíc ve třídě udržuje opt. vlhkost a navíc nespotebovává el. energii na vypařování. Prosíme o potvrzení postupu.

Vysvětlení č. 2

Není to problém opět **při splnění výše zmíněných parametru.**

Vysvětlení č. 3

Vzhledem se zpožděním odpovědi na dotaz uchazeče Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o délku zpoždění tj. 1 den.

Platná lhůta pro podání nabídek je 3.8.2021 do 10:00 hodin.

S pozdravem

27.7.2021

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek