

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 10. 1. 2022

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A, část B

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 6. 1. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz účastníka:

Dodavatel akustického podhledu požaduje projekt akustiky. Odůvodnění: Je třeba nastavit dobu dozvuku na konkrétní normové parametry a tyto následně dokladovat akustickým certifikovaným měřením. Ve Vámi poskytnuté PD je popsán řešení akustiky podhledy s referenčními výrobky, ale bez jakékoliv záruky, že řešení je v pořádku, a že řešení po jeho realizaci splní nevyřčené, pro školy závazné normové hodnoty a toleranční meze.

Dotaz: Máte projekt akustiky? Pokud projekt není a my oceníme a namontujeme akustické podhledy podle Vámi předložené PD, bude po nás požadováno zaručení splnění požadovaných norem?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nemá projekt akustiky pro učebny část A. Základní školu Chomutov Na Příkopech 895, učebna 1, učebna 2 a Základní školu Chomutov Školní 1480, objekt ul. Beethovena. Ostatních učeben se opatření akustiky netýká.

Zadavatel předkládá účastníkům zprávy z předchozí realizace akustických opatření na Základní škole Chomutov Na Příkopech 895 a Základní škole Chomutov Školní 1480, objekt v ul. Beethovenova. Zadavatel předpokládá, že bude použitý shodný materiál splňující normové hodnoty na realizaci akustických opatření jako v již realizovaných učebnách.

Na Základní škole Chomutov Na Příkopech 895 a Základní škole Chomutov Školní 1480, objekt v ul. Beethovenova není nutné dokladovat akustické certifikované měření.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna a končí dne **19. 1. 2022 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz