

**TABULKA MÍSTNOSTÍ:**

[illegible]

TES:

1.10	Chodiba	9,0000
1.11	Kozelisk	27,1400

FASÁDA - MINI VRF  
VENKOVNÍ JEDN. FDC140KXZES  
Qch = 14 kW

1000

V podhledu

SJK 22 22-060100-50-00	
M15 (9) R\$15	



[illegible]

1000000

1000

□ □ □ □ □

[illegible]



□ □ □ □

□ □ □ □ □



IK KLASIK 22 22-060100-50-00  
RV15 (9) R515  
DN1517


---

---

---

## PELNÁ TECHNIKA

celovité potrubi	doporučená vzdálenost uchycení (m)
celovité potrubi DN 15	1,6
celovité potrubi DN 20	1,85
celovité potrubi DN 25	2,15
celovité potrubi DN 32	2,5
celovité potrubi DN 40	2,6
celovité potrubi DN 50	3
celovité potrubi DN 65	3,2

ČÍSLO MÍSTNOSTI	OBJEKT	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	POČET MÍSTNOSTÍ
1.12	Kuchyně a obývací místnost	13,260	1
1.13	Koncert	31,190	1
1.14	WC ŽEN PERSONAL – umýrna	2,120	1
1.14a	WC ŽEN PERSONAL – kabina	1,490	1
1.15	WC MUŽ PERSONAL – umýrna	3,260	1
1.15a	WC MUŽ PERSONAL – pasáž	2,120	1
1.15b	WC MUŽ PERSONAL – kabina	1,490	1
1.16	WC ŽEN KÁSTĚV – umýrna	4,920	1
1.16a	WC ŽEN KÁSTĚV – kabina	1,890	1
1.16b	WC ŽEN KÁSTĚV – kabina	1,890	1
1.17	WC MUŽ KÁSTĚV – umýrna	3,940	1
1.17a	WC MUŽ KÁSTĚV – plochy	3,450	1
1.17b	WC MUŽ KÁSTĚV – kabina	1,660	1
1.17c	WC MUŽ KÁSTĚV – kabina	1,710	1
1.18	WC INVALIDI	2,600	1
1.19	Schodisko	21,270	1

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ČEJ MÍSTNOSTI	PROJEKOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	Vstupní hala	16,7000
1.02	Recepce	30,3000
1.03	Koridor	33,3000
1.04	Hlavní chodba	22,0000
1.04a	Hlavní chodba	38,8000
1.05	Velká zasedací místnost	13,0000
1.06	Číslo kuchyňka	6,6000
1.07	Občední místnost	5,7700
1.08	Serenoza	8,5560
1.08	Chodba do síňky / Schodiště do síňky	14,8200
1.10	Chodba	9,0000
1.11	Koridor	27,1400

Tabulka tloušťky izolací	
Topná voda	Povrchová úprava
DN 65 6 cm	hliníková kaší, fólie
DN 50 5 cm	hliníková kaší, fólie
DN 40 4 cm	hliníková kaší, fólie
DN 32 3 cm	hliníková kaší, fólie
DN 25 3 cm	hliníková kaší, fólie
DN 20 3 cm	hliníková kaší, fólie
POTRUBÍ ZASEKANÉ VE ZDI	
DN 15-32	9 mm PE ubusy

zprac.	ING. ANTONÍN RAIS		HIP:	střední:	Ing. Petr Rabáček Stará Kyska 10, Praha 1 102 868 021
navrh:	ING. ROKUŠEK PETR	11/2021		DPS	
Název projektu: <b>Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu          č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov</b>					
objednatel:	Státní inženýrský ústav Chomutov Zemědělská 4502, 450 35 Chomutov				
profese:	ZÁŘIZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY				
průběh:	PUDOVÝS 1. NP <div>1 2 3 4 5 6</div>				
formát:	8 A4	infinio:	1:50		
datum vyřadení:		D 1.4a - 03			