

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000007**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče z 17.2.2022.

#### **Dotaz č. 1:**

V PD chybí D.1.1.1 -19 ŘEZ B – NOVÝ STAV. Žádáme o doplnění.

#### **Vysvětlení č. 1**

Zadavatel sděluje, že veškeré chybějící výkresy PD budou operativně dle potřeby doplněny v průběhu realizace v režii Zadavatele (vyjma výrobní dokumentace). Zadavatel již v rámci Upozornění, které bylo součástí zadávacích podmínek, uvedl, že veškeré stavební práce jsou detailně specifikovány v předloženém výkazu výměr.

#### **Dotaz č. 2:**

V předložené PD není řešeno uložení konstrukce z luxfer v místě nástupu do výtahové šachty a zároveň není řešeno provedení stropní konstrukce z těchto luxfer. Žádáme o doplnění statického výpočtu stropní konstrukce z luxfer a zároveň dořešení statického uložení této konstrukce, a to včetně doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

#### **Vysvětlení č. 2**

Detailní řešení části stropní konstrukce z luxfer v místě nástupu do výtahové šachty bude upřesněno v průběhu realizace na základě zvolené konstrukce výtahové šachty. Schematické řešení je k dispozici v Interier manualu, výkres č. 05.01. Ocenění této konstrukce je obsaženo v položce VV č. 299 a následujících.

#### **Dotaz č. 3:**

Dle Produktové karty I 903 Referenční výrobek GLASS BLOCK POESIA, GOLD, má zadavatel uvedený rozměr 100\*200\*50.

Dle informace od výrobce musí být použity skleněné cihly o rozměru 246\*116\*53 mm. Žádáme o opravu předložené PD pro provedení pultu ve vstupní loby a zároveň o případnou opravu výkazu výměr.

**Vysvětlení č. 3**

Zadavatel ověřil rozměry referenčního výrobku dle produktové karty I 903 a sděluje, že v pol. č. 297 budou oceněny skleněné cihly o rozměru 246\*116\*53 mm (bez opravy ve VV). Finální podoba recepčního pultu bude vyřešena v rámci výrobní dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek