

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000007**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče z 18.2.2022.

Prosím o zodpovězení dotazů k ZD této VZ:

Dotaz č. 1:

U ocelových prosklených dveří není v PD uveden typ výplně skla. Žádáme o doplnění (i do VV).

Vysvětlení č. 1

Atypové celoprosklené dveře jsou naceněny jako dodávka v pol. č. 509, tzn. včetně skla a kování.

Sklo musí splňovat parametry požadované PBŘ.

Dotaz č. 2:

V PD v části "Půdorys 1NP - Nový stav" v tabulce dveří 05/D je v popisku uvedena mosazná klika, což je v rozporu s požadavky uvedenými v části PD "Interiér manuál". V části PBŘ je uveden požadavek, aby na tyto ocelové dveře bylo umístěno panikové kování pro obě křídla.

Žádáme zadavatele o odstranění výše zmíněných nedostatků, a to úpravou PD a doplněním/změnou výkazu výměr.

Vysvětlení č. 2

Mosazná klika je taktéž součástí dodávky, ale jelikož v rámci finálního PBŘ došlo ke změně (způsob otevírání na panikové s koordinátorem pohybu), tak musí klika (v rámci dodávky) odpovídat typu otevírání – výsledný typ a design bude konzultován s dodavatelem prosklených dveří a následně bude vybrán typ kování (nejblíže odpovídající referenčnímu výrobku).

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek