

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.6 – doplnění VI\_3 a VI\_4.

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000007**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako doplnění vysvětlující informace č. 3 a vysvětlující informace č. 4, které byly zveřejněny dne 22.2.2022 na profilu zadavatele.

#### **Dotaz č. 1 z vysvětlující informace č. 3:**

U ocelových prosklených dveří není v PD uveden typ výplně skla. Žádáme o doplnění (i do VV).

#### **Vysvětlení č. 1 s doplněním typu skla:**

Atypové celoprosklené dveře jsou naceněny jako dodávka v pol. č. 509, tzn. včetně skla a kování.

**Typ skla do atypových celoprosklených dveří - sklo bezpečnostní Float Ft ESG 6mm.**

#### **Dotaz č. 1 z vysvětlující informace č. 4:**

V PD "Architektonicko stavební řešení" projekt D.1.1. - 34 Retenční nádrž je uvedena z plastu. Ve VV je uvedena tato nádrž jako betonová. Žádáme o stanovení materiálu retenční nádrže a o úpravu ZD.

Ve VV je uvedená betonová RN o objemu 25 m<sup>3</sup>, v PD je uvedena plastová o objemu 20 m<sup>3</sup>. Prosím upřesněte.

#### **Vysvětlení se specifikací retenční nádrže**

### **Materiál retenční nádrže**

Součástí projektové dokumentace je PD „Využití dešťových vod“ – textová a výkresová část, která jasně specifikuje druh retenční nádrže, tj. naceněna bude podzemní betonová nádrž (25m<sup>3</sup>) dle příslušného VV.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek