

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.8

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov“.**

Systemové číslo VZ: **P22V00000007**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče z 1.3.2022.

#### Dotaz č. 1:

Z předané projektové dokumentace není patrná profilace a provedení uvažovaných oken. Žádáme zadavatele o doplnění PD řezy navrhovaných oken a bližší popis požadovaného provedení.

#### Vysvětlení č. 1

Tabulka oken je součástí půdorysů jednotlivých podlaží.

Jedná se o okna dvoukřídlá, otevíravá s izolačním dvojsklem, s jedním křídlem sklopným, s příčným vnitřním dělením jednotlivých křídel. Obloukový nadsvětlík oken č. 01 bude sklopný a bude vnitřně rozdělen na 2 poloviny. Konkrétní příčné dělení křídel bude upřesněno po přesném zaměření otvorů dodavatelem (jedná o výrobky na míru, ke kterým bude v rámci dodávky zpracována výrobní dokumentace).

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek