



Napěťová soustava : TN-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Živých částí : Izolací, kryty a přepážkami

Neživých částí : Řadič SSZ DH

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

<div>≡</div>		DESIGNPROJEKT		<div>≡</div>	
tel.: 732 912 301		Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK		IČO: 71884220	
b.sedlacek@designprojekt.cz		Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC		www.designprojekt.cz	
ZAKÁZKA:					
MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV					
MÍSTO AKCE:		k.ú. CHOMUTOV II			
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV			
VÝKRES:		D.1.8 TECHNOLOGIE SSZ		ARCH. ČÍSLO:	
		NAPÁJENÍ SSZ		280518	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK		MĚŘÍTKO:	
VYPRACOVAL:		Ing. LUDĚK OBRDLÍK		FOTMÁT: 2 x A4	
KRESLIL:		Ing. LUDĚK OBRDLÍK		DATUM: 07/2018	
KONTROLOVAL:		Ing. LUDĚK OBRDLÍK		STUPEŇ PD: DPS	
				ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.8.4</div>	