

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE Č.12

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov“.

Systemové číslo VZ: **P22V00000007**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazeče z 4.4.2022.

#### Dotaz č. 1:

při vyplňování cenové nabídky - soubor D.1.4s - Slaboproud - Výkaz výměr\_ver02.xls jsme zjistili, že při vyplnění jednotkové ceny do záložky "Stavební rozpočet" se výsledné součty správně nepropisují do záložky Krycí list rozpočtu. V tuto chvíli si nejme jisti, že je tabulka v pořádku a součty za jednotlivé části výsledný součet je v pořádku a odpovídá zadaným cenám. Předpokládáme, že se chyba nachází ve skrytých sloupcích tabulek.

Můžete prosím zkontrolovat správnost výpočtu a přenosy mezi jednotlivými listy výkazu výměr - část slaboproudy?

#### Vysvětlení č. 1

Opraveno a přílohou této vysvětlující informace je **soubor D.1.4s – Slaboproudá elektrotechnika - Výkaz výměr\_RE03**, který nahrazuje soubor D.1.4s - Slaboproud - Výkaz výměr\_ver02.xls.

#### Dotaz č. 2:

část M27 Kabelové trasy:  
materiál uveden v ks (= 3m/ks), montáž je uvedena v metrech - obě čísla jsou stejná, například řádek 93 je 220ks = 660m, montáž pouze 220m.  
Který údaj je relevantní?

#### Vysvětlení č. 2

Opraveno a aktualizováno ve výkazu výměr, který je přílohou této vysvětlující informace, šlo o chybu v jednotce, jedná se o metry.

**V souvislosti se zveřejněním této vysvětlující informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.4.2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

výkaz výměr soubor D.1.4s - Slaboproud - Výkaz výměr\_RE03

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek