

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**ze dne 27. 4. 2022**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov  
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, uveřejňuje v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětlení a upřesnění zadávacích podmínek, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Upřesňující informace se týká technické zprávy D.1.1, která byla doplňována v závislosti na vypořádání připomínek k žádosti o dotaci.

Do technické zprávy bylo doplněno následující:

- plocha střechy ani součinitel odtoku - **plocha 275 m<sup>2</sup>, součinitel odtoku 0,7 byl stanoven dle ČSN 75 6760 pro sklon střechy 1% - 5% - nový stav,**
- sanace střešního pláště - původní znění: „tepelně izolační vrstva desek z polystyrenu EPS 200“, nové znění: **„Bude provedena tepelně izolační vrstva desek z polystyrenu EPS 150“.**
- doplněno souvrství střechy pro plochy s kačirkem, doplněn popis kačírkových ploch a způsob oddělení od vegetačních ploch - **výkres střechy - bourací práce a nový stav, Detaily střechy, do TZ doplněn soupis jednotlivých vrstev souvrství.**
- doplněn popis zdůvodnění potřeby navýšení atik - **Atika je v současné době vysoká 150 mm, jelikož bude zateplena střecha v tl. 280 mm, je nutné nadbetonování atiky. Vrchní část atiky nad překližkou bude z fólie a ukončení atiky bude systémové z Viplanylu - viz detail D2 (Výkres\_detaily střechy).**
- doplněn popis odvodu vody ze střechy, jakým způsobem a kam bude voda ze zelené střechy svedena - **zachováno stávající řešení vyspádováním přes stávající střešní vpusti.**
- demontáž a nové osazení poklopu - **bude osazen zateplený ocelový poklop s uzamykatelným zámkem rozměru dle stávajícího.**

**Sledujte, prosím, záložku „vysvětlení zadávací dokumentace“, neboť dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková  
úsek veřejných zakázek  
tel. 474 637 431  
e-mail: [i.kozakova@chomutov-mesto.cz](mailto:i.kozakova@chomutov-mesto.cz)

Přílohy:

1. Technická zpráva D.1.1
2. Výkres\_detaily střechy
3. Výkres\_půdorys střechy - nový stav
4. Výkres\_půdorys střechy - bourací práce