

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Veřejný zadavatel: Statutární město Chomutov
Oprávněný zástupce zadavatele: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Veřejná zakázka: „**Rekonstrukce vodní nádrže Samotář**“
Systémové číslo: P22V00000049

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotazy uchazeče z 16. 5. 2022.

Dotaz č. 1

Ve vyjádření správce toku k vodoprávnímu povolení je uvedena podmínka předložení provozního a manipulačního řádu vodní nádrže. Vzhledem k tomu, že předložený VV neobsahuje tyto položky domnívá se uchazeč, že toto bude zajišťovat ke kolaudaci zadavatel. Náš dotaz zní: je tato úvaha správná?

Vysvětlení č. 1

Ne, předpokládá se, že provozní a manipulační řád zpracuje zhotovitel, nebo zajistí jejich vyhotovení v rámci dokumentace skutečného provedení stavby – viz příložený výkaz výměr – rozepsáno v položce 60.

Dotaz č. 2

- 1) V technické zprávě je uvedeno: Jedná se o sanaci lokálně obnažené výztuže, očištění a přespárování spojů jednotlivých rámových propustí – má být takto provedena oprava odpadní štolý navazující na výpustní objekt. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění těchto prací dle technické zprávy. Náš dotaz zní: doplní zadavatel do VV položky pro ocenění těchto prací a dodávek?
- 2) V pol. č. 45 dle předloženého VV se má ocenit Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů – v předané PD jsme nenalezli žádný popis či umístění, kde tato injektáž má být. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předanou PD o výkres umístění těchto vrtů a jejich návrh?

Vysvětlení č. 2

Tyto body se týkají společné věci, a to stávající odtokové štolý z rámových propustí v tělese hráze. Práce popsané v technické zprávě jsou v rozpočtu uvedeny v položce 45 výkazu výměr, specifikace prací byla zvolena s ohledem na zajištění odpovídajících finančních prostředků, výkresově není řešeno.

Doplnění informace ze strany zadavatele:

Přestože u VN Samotář nebyl vznesen dotaz ohledně osazení vodočetné latě, zadavatel doplňuje informaci, že dodávka vodočetné latě v délce 3,00 m je součástí dodávky požeráku – viz položka 42 výkazu výměr.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Balogová
Úsek dotací a strategického plánování
Tel: 474 637 173
Email: j.balogova@chomutov.cz

Přílohy:

- Výkaz výměr aktualizace k 17. 5. 2022