

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Veřejný zadavatel: Statutární město Chomutov
Oprávněný zástupce zadavatele: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Veřejná zakázka: „**Rekonstrukce vodní nádrže Spálený**“
Systémové číslo: P22V00000050

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotazy uchazeče z 16. 5. 2022.

Dotaz č. 1

Ve vyjádření správce toku k vodoprávnímu povolení je uvedena podmínka předložení provozního a manipulačního řadu vodní nádrže. Vzhledem k tomu, že předložený VV neobsahuje tyto položky domnívá se uchazeč, že toto bude zajišťovat ke kolaudaci zadavatel. Náš dotaz zní: je tato úvaha správná?

Vysvětlení č. 1

Ne, předpokládá se, že provozní a manipulační řád zpracuje zhotovitel, nebo zajistí jejich vyhotovení v rámci dokumentace skutečného provedení stavby – viz příložený výkaz výměr – rozepsáno v položce 66.

Dotaz č. 2

Ve vodoprávním rozhodnutí je uveden požadavek na dodávku a osazení vodočetné latě. V předloženém VV jsme nenalezli položku, kterou bychom tento požadavek ocenili. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o příslušné položky?

Vysvětlení č. 2

Dodávka vodočetné latě v délce 2,50 m je součástí dodávky požeráku – viz položka 51 příloženého výkazu výměr.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Balogová
Úsek dotací a strategického plánování
Tel: 474 637 173
Email: j.balogova@chomutov.cz

Přílohy:

- Výkaz výměr aktualizace k 17. 5. 2022