

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.7

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera - ulice Mostecká“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000031**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotaz uchazeče z 13.5.2022 a informace z vlastního podnětu.

Dotaz č. 1:

Žádáme o objasnění VV:

Odvodní ventily uvedené ve VV jsou v provedení plastovém. V TZ se uvádí, že ventily jsou v provedení nerez.

Vysvětlení č. 1:

Talířové ventily jsou v provedení nerez – ve výkazu výměr části SO – 02.3 – Vzduchotechnika jsou změněny plastové ventily na ventily v nerezovém provedení. Stejně ventily budou použity u VZT ve stavebním objektu SO 03.

Dotaz č. 2:

TZ uvádí spojení ventilátorů pomocí pružných vložek. VV toto pružné spojení neuvádí.

Vysvětlení č. 2:

Do VV části SO – 02.3 a SO – 03.3 byly doplněny položky týkající se dodávky a montáže pružných spojek.

Dotaz č. 3:

Spojení VZT potrubí v TZ je uvedeno pomocí přírubového spojení.

Vysvětlení č. 3:

Zadavatel sděluje, že přírubové spojení je možno nahradit vnitřními spojkami.

Vysvětlení č. 4:

Dále z vlastního podnětu zadavatel zveřejňuje změnu výkresu č. **D.1.1.02 ZÁKLADY** stavebního objektu SO 02 - Vstupní objekt kemp, kde došlo k rozšíření vnitřních základových pasů objektu. V souvislosti se změnou rozměru základu došlo ke změně výztuže základu – viz změna výkresu č. **D.1.2.03 – VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ A DESKY PODLAHY**.

S těmito vysvětleními souvisí přílohy Vysvětlující informace č. 7

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel vzhledem k povaze zveřejňovaných informací umožní i delší čas na zpracování nabídkového rozpočtu dle Rev8_210309-Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká (zadání), které je přílohou této vysvětlující informace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.5.2022 do 11:00 hodin.

Přílohy:

- Rev8_210309-Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká (zadání)
- 215_kamencové_jezero_D1_Mostecká_DPS_SO 02_01_2021_základy-změna_05_22
- 03 výztuž základů změna 052022

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek