

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce ulice Krušnohorská, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000053**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy z 14.6.2022.

Dotaz č. 1:

SO 01 - Komunikace "Výkaz výměr obsahuje položku č.95 - Dodávka a montáž chrániček podélně půlené PVC DN100 pro stávající sdělovací kabely a VN vč. zemních prací a obetonování - 474m"". Jedná se o kumulovanou položku, což je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou 169. Tato položka se dle standardů oceňuje montážní položkou a položkou na dodávku materiálu. Součástí ocenění musí být také zemní práce pro uložení chráničky. Tyto je nutné ocenit samostatně dle příslušných položek pro zemní práce pro elektromontáže. Upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou 169 tak, aby jasné zřetelné kvalitativní a dodací podmínky rovné pro všechny uchazeče ?"

Vysvětlení č. 1

Vzhledem k tomu, že jsou známy pouze délky chrániček, ale nejsou známy hloubky, ve kterých jsou kabely uloženy, bude položka oceněna pevnou cenou ve výši 350 000,- Kč.

Dotaz č. 2:

SO 01 - Komunikace V technické zprávě jsou odkazy na více správců sítí bez platných vyjádření k jednotlivým sítím. Doplní a doloží zadavatel platná vyjádření všech správců jednotlivých sítí?

Vysvětlení č. 2

Vyjádření jednotlivých správců sítí již pozbyla platnosti, aktuální vyjádření zajistí zhotovitel před zahájením realizace.

Zadavatel dále upozorňuje, že na základě vysvětlující informace č. 4 a její přílohy Výkaz výměr aktualizace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 27.6.2022 do 10:00 hod.

Příloha: Výkaz výměr aktualizovaný

OVV, úsek veřejných zakázek