Kabel ve stožárech VO nepřipojovat
Protlak pod kolejemi

Dukelská

Legenda svítidel na stožárech VO:

A .... LED svítidlo 1x80W, 2700K, výška stožáru 9m, výložník 0,5m, sklon 10°, výška světelného bodu 9,3m
B .... LED svítidlo 1x30W, 2700K, výška stožáru 6m, bez výložníku, sklon 3°, výška světelného bodu 6,3m
C .... LED svítidlo 1x20W, 2700K, výška stožáru 6m, bez výložníku, sklon 3°, výška světelného bodu 6,3m
D .... LED svítidlo 1x10W, 2700K, výška stožáru 6m, bez výložníku, sklon 3°, výška světelného bodu 6,3m
E .... LED svítidlo 1x30W, 2700K, výška stožáru 7m, výložník 1,5m, sklon 15°, výška světelného bodu 7,3m

Legenda:

5001 — Nový stožár VO žárově zinkovaný bezpaticový + stožárová výzbroj

Rušený stožár VO

Nový kabel typu CYKY-J 4x16, uložený v kabelové rýze v zemi (viz výkres D.2.4)

Protlak pod komunikací

RVO28 — nový rozvaděč pro veřejné osvětlení

RVO29 — stávající rozvaděč pro veřejné osvětlení

S

Č. PARÉ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
LIBOR SLAVÍK	LIBOR SLAVÍK

INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

LIBOR SLAVÍK
Projekční a inženýrská činnost
Borová 5138, 430 04 Chomutov
IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731
Tel.: +420 604 423 520

AKCE VÝSTAVBY
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Chlborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov

MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV
STUPEŇ PD	DSP
DATUM	01–2022
ČÍSLO ZAKÁZKY	22012401

OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
Situace – rozmístění stožárů VO – část 2 (oblast Dukelská - sever)	1:500	D.2.3b	--	00

Tento dokument obsahuje chráněná data zhotovitele projektu. Kopírování a používání těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným souhlasem zhotovitele projektu (Autorský zákon).

formát A1 (594 x 840 mm)