Rozměrový návrh složení a vzdáleností uložení při souběhu a křižování pozemních vedení /v mm/:

Chodník dle stavební části PD



volný terén



Vozovka dle stavební části PD



Komunikace dle stavební části PD



Komunikace dle stavební části PD



Doporučení minimální vodorovné vzdálenosti sítí dle ČSN 73 6005:
0.4m od vodovodní sítě
0.5m od kanalizace
0.6m od objektu

Označ.	Druh sítě	a – dovolená min. vzdálenost
N	Silový kabel 1kV	55 mm v chráničce
M	Sdělovací kabel	100 mm v chráničce
P	NTL plynovod	100 mm v chráničce l=2000mm
V	Vodovod	200 mm v chráničce
K	Kanalizace	300 mm v chráničce

Označ.	Druh sítě	b – dovolená min. vzdálenost
N	Silový kabel 1kV	50 mm bez chráničky
M	Sdělovací kabel	300 mm bez chráničky
P	NTL plynovod	400 mm bez chráničky
V	Vodovod	400 mm bez chráničky
K	Kanalizace	300 mm bez chráničky

Č. PARÉ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
LIBOR SLAVÍK	LIBOR SLAVÍK

INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 432 01 Chomutov

LIBOR SLAVÍK
Projekční a inženýrská činnost
Borová 5138, 430 04 Chomutov
IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731
Tel.: +420 604 423 520

AKCE VÝSTAVBY
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov

MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV
STUPEŇ PD	DUR
DATUM	01–2022
ČÍSLO ZAKÁZKY	22012401

OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
SOUBĚHY KABELOVÝCH TRAS S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI	-	D.2	D.2.6	00

formát A3 (420x297 mm)

Tento dokument obsahuje chráněná data zhotovitele projektu. Kopírování a používání těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným souhlasem zhotovitle projektu (Autorský zákon).