

Vaše značka:

V Chomutově dne 11. 05. 2022

**Věc: Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrizační soustava) a udělení souhlasu se stavbou a činnostmi v ochranném pásmu**

Investor stavby: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor

Místo stavby: Chomutov, ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor

Vlastník/provozovatel dotčeného zařízení: UCED Chomutov (dále jen „**PDS**“)

Toto vyjádření slouží pro informaci o elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném PDS a má sloužit jako vyjádření pro územní a stavební řízení. Toto vyjádření vydává společnost UCED s.r.o., IČ: 06403981, sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281563, která v těchto záležitostech PDS zastupuje.


V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní kabelové vedení 2x22kV, které přechází před ulicí Dukelská na energomost a podzemní kabelové vedení 8x22kV. Jedná se o propojení naší distribuční soustavy se sousední distribuční soustavou ČEZ Distribuce. Dále je pomocí tohoto kabelového vedení připojena do naší distribuční soustavy Teplárna Na Moráni.

Udělujeme tímto souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu distribučního zařízení ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční či sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech distribučního zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Objednání přesného vytýčení distribučního vedení v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací. V případě, že nebude možné distribuční vedení bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor povinen pro jednoznačné určení polohy distribučního vedení provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí dle pokynů manažera provozu sítí PDS.
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení nacházejícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, nebo s trasou zemních prací, aby pracující na stavbě byli o hranicích ochranného pásmá trvale vizuálně informováni.
4. Zemní práce v ochranném pásmu distribučního vedení budou prováděny výhradně ručním nářadím s maximální opatrností a bez použití jakékoli mechanizace.



Podzemní kabelová trasa vN, 8x22kV

Tento dokument obsahuje chráněné data zhotovené projektem. Kopírování a používání těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným souhlasem zhotovitele projektu. (Autorský zákon)