

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Se sídlem: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01
Jednající: Bc. Radek Holuša, jednatel společnosti
IČ: 473 08 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Inovace světel na hlavním sále Městské sportovní haly Chomutov, Mánesova 4980“.
Systémové číslo VZ: **P23V00000010**

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazeče ze dne 28.1.2023.

Tyto dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byly uveřejněny podmínky výběrového řízení - [Veřejné zakázky - E-ZAK Chomutov \(chomutov-mesto.cz\)](http://chomutov-mesto.cz)

Dotaz č.1:

Prosíme o doplnění ZD o originální soubory .dlx pro výpočet

Odpověď:

Originální soubory jsou výhradním vlastnictvím zpracovatele výpočtu a jako takové jsou chráněny autorským zákonem. Jedním z kritérií Zadavatele pro posouzení nabídky je schopnost Uchazeče provést výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12193, a prokázat tím požadovanou odbornou znalost. Zadavatel se domnívá, že potřebné podklady jsou součástí Přílohy č.1 – Technická zadávací dokumentace konkrétně výkres č. 03-D.1.4d-03 Dispozice a 05-D.1.4d-05 Výpočet osvětlení.

Dotaz č.2:

Prosíme o přesnější specifikaci pro protipanické osvětlení .

V dokumentu Technická zpráva, odstavci 5.4 je specifikovace popsán jako autonomní bateriový zdroj s kapacitou 1 hod pro protipanické osvětlení. V příloze č.3 Technické parametry výpočtu a svítidel je požadavek v řádku 13 - možnost integrované baterie pro NO.

Tyto požadavky jsou nejasné.

NO se řeší autonomní záložním zdrojem pro tento okruh. to znamená instalaci UPS pro okruh NO. V případě výpadku napájení, se tento okruh automaticky aktivuje a je napájen z UPS. To má výhody ohledně životnosti, kontroly stavu baterií UPS a podobně.

Je toto řešení možné?

Odpověď:

Požaduje se integrovaná baterie ve svítidle s autonomií provozu min. 1hod.
Kontrola integrovaných baterií bude prováděna spolu s pravidelnou údržbou osvětlovací soustavy.
Protipanické osvětlení dle ČSN EN 1838 bude též součástí výpočtu, jak je patrné ze vzorového dokumentu 06-D.1.4d-06 Výpočet NO.

Ostatní podmínky výběrového řízení, vyplývající ze zadávací dokumentace a příloh, zůstávají beze změny.

V Chomutově dne 30.1.2023

Bc. Radek Holuša, jednatel společnosti
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.