



## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov“.**

Systémové číslo VZ: **P23V00000021**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující informace jako odpověď na dodatečný dotaz z 24.2.2023.

### Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci (vzorový řez a technická zpráva) v úseku 1 a 3 je skladba komunikace uvedena takto:

ACO 11+50/70 TL 40MM ČSN 73 6121

Spojovací postřik C60 BP4 ČSN 73 6129 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

ACO 22+50/70 TL 80MM ČSN 73 6121

Spojovací postřik C50 BP5 ČSN 73 6129 1,0 Kg/m<sup>2</sup>

**Ve výkazu výměr jsou uvažovány tyto vrstvy:**

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
- - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

**Otázka č. 1:**

Které z těchto vrstev máme uvažovat ve výkazu výměr?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Uvažované asfaltové souvrství se řídí dodatkem k PD – **D.1.1.\_Technická zpráva \_DODATEK Č.2 K PD**, který je umístěn ve složce **P3\_II.\_PD\_Pod Strážišťem úsek 1 a 3** zveřejněné na profilu zadavatele v záložce zadávací dokumentace.

Obnova vozovky: je uvažováno 50% plochy vozovky pouze odfrézování 120mm stávajícího asfaltu a 50% plochy kompletní konstrukce

Nové asfaltové souvrství v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný) tl. 40mm

Spojovací postřík C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný) tl. 80mm

Infiltrační postřík C50 BP5

Nové asfaltové souvrství včetně sanace podkladních vrstev v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný) tl. 40mm

Spojovací postřík C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný) tl. 80mm

Infiltrační postřík C50 BP5

SC tl. 130mm

ŠD tl. 250mm

AZ

V příložených výkazech výměr jsou uvažované položky v souladu s dodatkem:

15	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 161,000
----	---	-----------	---	----	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/577134141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141)

VV "podkladní asfaltová"

VV 2161 2 161,000

VV **Součet** **2 161,000**

16	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	115,000
----	---	-----------	--	----	---------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/577143111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577143111)

VV "chodníky"

VV 115 115,000

VV **Součet** **115,000**

17	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	2 057,000
----	---	-----------	--	----	-----------

22	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 981,000
----	---	-----------	---	----	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/577134141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141)

VV		"podkladní asfaltová vrstva"		
VV		1981		1 981,000
VV		<b>Součet</b>		<b>1 981,000</b>

23	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	483,000
----	---	-----------	--	----	---------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/577143111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577143111)

VV		"chodníky"		
VV		483		483,000
VV		<b>Součet</b>		<b>483,000</b>

24	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 981,000
----	---	-----------	--	----	-----------

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek

**Přílohy:** P4\_b)-rev1-Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov-Úsek 1  
P4\_c)-rev1-Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov-Úsek 3