

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.10

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P23V00000021**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotaz uchazeče ze dne 9.3.2023.

Dotaz č. 1

Žádáme Vás, jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov**“ o následující vysvětlení (úpravu) zadávací dokumentace: Zadavatel stanovil v ZD následující:

7 OVĚŘOVACÍ FÁZE

7.1 Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, postoupí do Ověřovací fáze.

7.2 Zadavatel předpokládá, že účastník bude v Ověřovací fázi postupovat proaktivně tak, aby Zadavateli potvrdil, že je schopen plnit Veřejnou zakázku o daném obsahu a rozsahu, a to k maximální možné spokojenosti Zadavatele.

*7.3 **Ověřovací fáze je zahájena výzvou Zadavatele účastníkovi, aby provedl Ověřovací fázi, k čemuž mu poskytne lhůtu alespoň 3 pracovních dnů.***

a) Účastník rovněž Zadavateli elektronicky předloží:

- návrh harmonogramu zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 a) formuláře nabídky,
- projekt zařízení staveniště (úměrně rozsahu díla) zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 b) formuláře nabídky,
- originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,

Nepředloží-li účastník uvedené doklady či údaje, nebo pokud se mu je nepodaří obhájit, vyloučí Zadavatel účastníka z účasti v Řízení.

b) Zadavatel může účastníka vyzvat k osobnímu či on-line setkání, na kterém účastník dokumenty uvedené v ust. 7.3 a) zadávací dokumentace blíže vysvětlí a obhájí.

Žádný účastník totiž není schopen předložit již v ověřovací fázi harmonogram v požadovaném

obsahu a podrobnostech, (navíc ve lhůtě 3 pracovních dnů), pokud mu není znám Den zahájení, který se ale dozví až po podpisu smlouvy, a tedy až po skončení ověřovací fáze!

Zároveň také není uchazeč schopen Zadavateli v ověřovací fázi předložit ani projekt zařízení staveniště v požadovaném rozsahu, neboť podklady k DIO mu budou poskytnuty rovněž až ke dni zahájení, a tedy opět až po skončení ověřovací fáze!

1) Žádáme Zadavatele o úpravu podmínek Zadávací dokumentace – části Ověřovací fáze tak, aby byly pro účastníky splnitelné.

Odpověď ad1):

Zde se zaměřují dva pojmy a to „návrh harmonogramu“ a „Počáteční harmonogram.

Návrh harmonogramu a návrh zařízení staveniště se předkládají v ověřovací fázi a slouží hodnotící komisi jako podklad pro to, aby zhodnotila, zdali je uchazeč schopen splnit parametry, které jsou součástí jeho nabídky. To znamená, že úlohou návrhu harmonogramu je dokázat, že jeho nabídnutá Doba pro dokončení díla je reálná jak z hlediska technologických postupů, technologických přestávek tak například klimatických podmínek. Den zahájení je v tomto „návrhu“ pouze orientační. U návrhu zařízení staveniště je to analogické, znamená to, že má uchazeč představu o tom, jak bude ZS vypadat, jak bude zajištěn vjezd, výjezd, popř. omezení obyvatel. **Tyto dokumenty mají tedy informativní charakter.**

Závazná podoba dokumentů se předkládá v termínech stanovených smlouvou, a to až po obdržení Oznámení o dnu zahájení, kdy jsou již jasné konkrétní termíny. Podoba harmonogramu je popsána v bodě 9.5. Zvláštních smluvních podmínek. Počáteční harmonogram připomínkuje a kontroluje Zástupce objednatele, tzn. zasmluvněný Správce stavby.

2) Zároveň žádáme Zadavatele o objasnění, z jakého důvodu bude ověřovat zkušenost s využitím typizovaných kontejnerů? (viz článek 4.2 formuláře nabídky)

Odpověď ad2):

Jedná se o administrativní pochybení, kdy tento výraz „zkušenost s využitím typizovaných kontejnerů“ do Formuláře nepatří. Zadavatel přikládá jako přílohu této Vysvětlující informace Formulář nabídky, kde opravil administrativní chybu.

INFORMACE ZADAVATELE

Vzhledem k vysvětlující povaze těchto odpovědí na dotazy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

Příloha: P1_Formular_nabidky Obnova povrchů_platný