

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení provádění stavby pro projekt „Revitalizace ulice Edisonova, Chomutov“.

Systemové číslo VZ: **P23V00000134**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče ze dne 10.10.2023.

Dotaz č. 1:

Reaguji na poptávku zpracování projektové dokumentace "Revitalizace ulice Edisonova, Chomutov". Mimo technické zadání co do obsahu nabídky:

1. je uvažováno s úpravou nebo celkovou rekonstrukcí trolejí? Dle studie není poznat umístění sloupů a zdali díky úpravě autobusové zastávky, nedojde k vynucenému přesunu sloupů trolejí.
2. Předpokládají se nějaké rekonstrukce stávajících tras inženýrských sítí? Nebo pouze povrchové výměny poklopů a povrchových znaků inženýrských sítí s novou vozovkou.
3. Nové odvodňovací prvky budou napojeny přípojkami do stávající trasy stoky kanalizace?

Tyto body mohou mít velký vliv na CN.

Vysvětlení č. 1:

1. Primárně není uvažováno o rekonstrukci trolejí. Pokud si řešení vyžádá přeložku, vícenáklady spojené s projekcí budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Nepředpokládají se rekonstrukce stávajících IS. Možná bude nutné, jakožto přílohu k veřejnému osvětlení, osadit chráničky metropolitní městské sítě. Standardně se takto napojují veřejné budovy, parkovací automaty, zastávky. Nicméně všechny tyto práce standardně zaštiťuje projektant SO - Veřejné osvětlení.

3. V každém projektu se snažíme co nejvíce hospodařit s dešťovými vodami. Předpokládá se primárně plošná vsakování přes distanční dlažby, přirozené průlehy a vsakovací rýhy. Dále je možné uvažovat o vsakovacích koších. Zpevněné plochy, pokud to půjde, budeme odvodňovat do přilehlé zeleně a ke stromům.

S pozdravem

Ing. Stanislav Říha
Odbor rozvoje a investic