

Vysvětlení, změna nebo doplnění č.1.

Zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení k zadávací dokumentaci a provádí úpravu přílohy č.I.S_Položkový rozpočet pro veřejnou zakázku zadávanou ve otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. ZZVZ na stavební práce, s názvem: **Oprava střechy budovy D Na Moráni, č.VZ 008/2024/AK.**

Dotaz (1) ze dne 20.03.2024

„Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení položky s p.č. 23 - Demontáž hromosvodu na střeše a provedení nového - m.j. 1 kpl.
Požadujeme doplnit měrnou jednotku a výměru, která odpovídá Vyhlášce č. 169/2016 Sb.
S pozdravem“

Odpověď na dotaz (1) ze dne 20.03.2024:

Zadavatel upravuje položku č. 23 Hromosvody v Př.č.I.S_Položkový rozpočet a uvádí výměru 110 m.

Zároveň zadavatel jako novou samostatnou přílohu vkládá platnou revizní zprávu objektu (Př.č.7.ZD).

Dotazy (1-4) ze dne 21.03.2024

„Dobrý den, žádáme Vás o vysvětlení několika bodů k projektové dokumentaci a k výkazu výměr. Soupis dotazů připojuji v příloze.
S pozdravem

Příloha:

Žádost o vysvětlení výkazu výměr

Zakázka: Oprava střechy budovy D Na Moráni

1. V TZ na straně 56 v bodě 1 – úpravy povrchů vnitřních je uvedeno „místa s dozděnými příčkami se opraví štukem a bílou barvou“ tyto práce chybí ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění.

2. V TZ na straně 2 část a) bourání je uvedeno,

- že bude provedeno vybourání otvorů do obvodových stěn v místech nosných sloupů (dozdí se)

- že bude provedeno vybourání otvorů do vnitřních zděných příček v místech ocelových táhel (dozdí se)

Toto bourání a dozdivky nejsou zakresleny ve výkresové části a bourání a následné dozdivky chybí ve výkazu výměr.

3. Položka s pořadovým číslem 41 – Svařování a očištění s odmaštěním – kpl 1. Položka neodpovídá vyhlášce 169/2016 Sb o rozsahu dokumentace. Popis této položky požadujeme rozklad tohoto „ kpl „ s upřesněním výměr. (svařování min v metrech a očištění a odmaštění v m2)

4. Výkaz výměr neobsahuje žádnou manipulaci s demontovaným materiálem (sutí) a ani jeho odvozy a likvidaci na skládku.“

Odpověď na dotaz (1) ze dne 21.03.2024:

Tyto práce nejsou součástí předmětu plnění. Viz ZD_Oprava střechy 08_2024 (čl. 1.2, 2.3 a 2.5).

Odpověď na dotaz (2) ze dne 21.03.2024:

Tyto práce nejsou součástí předmětu plnění viz ZD_Oprava střechy 08_2024 (čl. 1.2, 2.3 a 2.5).

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89/21, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 • info@tsmch.cz • www.tsmch.cz • dat.schránka 9KIK9ZD

Odpověď na dotaz (3) ze dne 21.3.2024:

Zadavatel upravuje resp. doplňuje položku č. 41 Svařování + očištění a odmaštění v Př.č.I.S_Položkový rozpočet a upřesňuje výměru (svařování 50,58m ; očištění a odmaštění 3,713m²).

Odpověď na dotaz (4) ze dne 21.03.2024:

Tyto práce nejsou součástí předmětu plnění viz ZD_Oprava střechy 08_2024 (čl. 1.2, 2.3 a 2.5).

Doplnění odpovědi k dotazům (1, 2 a 4) ze dne 21.03.2024:

Pro jednoznačnost zadavatel uvádí, že veškeré přípravné a ukončovací práce tj. vybourání potřebných otvorů pro osazení táhel, dozdívky, štukování a malby provádí zadavatel vlastními silami. Veškerou likvidaci a odvoz vzniklých odpadů včetně původního materiálu zajistí zadavatel na vlastní náklady. Zhotovitel bude mít na staveništi kontejnery, do kterých bude odpad ukládat. Manipulace s demontovaným materiálem je součástí výkazu výměr v položce č. 16.

Na základě tohoto vysvětlení, změny a aktualizace zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 04.04.2024 v 10:00 hod., tak jak je uvedeno na profilu zadavatele.

Zadávací dokumentace je kompletně uveřejněna na :

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_250.html

S pozdravem za Zadavatele

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace ①
SEKRETARIÁT
430 01 Chomutov, nám. 1. máje 89
IČO: 00079065, DIČ: CZ00079065


Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89/21, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 • info@tsmch.cz • www.tsmch.cz • dat.schránka 9KIK9ZD