

Obnova zářivkového osvětlení v učebnách na ZŠ Březenecká, Březenecká 4679

Specifikace:	Počet (ks):	Cena:	Cena celkem:
Zářivky LLX 236 – LED provedení	179		
LED trubice 18W 4200k	358		
Montážní práce na svítidlech	179		
Osazení zdrojů	358		
Montážní materiál	179		
Doprava	1		

Celkem bez DPH			
Celkem s DPH			

Technická specifikace svítidel

Svítidla ve společných prostorech - chodbách budou nahrazena ve všech patrech novými podsazenými zářivkami od společnosti MODUS pod označením LLX 218 AL EP, případně LLX 236 AL EP, podle velikosti zářivkových trubíc.

Původní zářivková svítidla vč. zdrojů budou ekologicky zlikvidována a za likvidaci bude předán oficiální protokol o likvidaci zástupci školy.

Svítidla v učebně budou upravena pro provoz LED trubíc, přesně dle požadavku zadavatele. Bude dodržena hodnota osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1 pro učebny - 300lx. Po výměně osvětlení bude provedeno měření a výsledky měření budou součástí předávacího protokolu.

