

PŘEHLED ROZVADĚČŮ:


- ### ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

SI†: 3+NPE, ~50Hz, 400/230V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Prostředí: dle ČSN 33-2000-3 a norem navazujících

Při kladení rozvodů elektro / slabo je nutné dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí podle příslušných ČSN.



- E1+E2 společným vodičem 5 žil / připojka 230V, 50Hz, první jištění pro VZI samostatně
- E3 – jištění 1x10A char.C, druhé jištění vše vyvážející cívky, celkem max 1500W
- E3 – Kandlové čidlo CO2, SYKFY 2x2x05
- E4 – ovládací uzávěrací klapy – čerstvý/odpadní vzduch
- E5 – protipožární kouřové čidlo v sání, připojeno STOP kontakt
- E6 – připojení nástěnného ovladače.
- E7 – tlačítka pro zvýšený odtahu – soc zařízení

ELEKTROINSTALACE / MaR

OBJEKT B PŮDORYS 1.NP

oznaka:	21	
datum:	02/2016	
stupanj PD:	DSP	
merilnik:	1:100	