ZEMNÍCÍ SOUSTAVA:

ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4

NOVÝ JÍMAČ – VÝŠKA 2 m



M 1:100



M 1:100



ZEMNÍCÍ SOUSTAVA JE NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ SYSTÉM,
KTERÝ MÁ MÍT PŘECHODOVÝ ZEMNÍ ODPOR DO 2 Ohm.

HROMOSVODNÁ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA DVĚMI JÍMACÍMI TYČEMI O VÝŠCE 2 m S PODSTAVCEM.
DÁLE BUDE DOPLNĚN ZEMNÍCÍ DRÁT AlMgSi 8 A SPOJOVACÍ SVORKY.

STÁVAJÍCÍ SVODY HROMOSVODNÉ SOUSTAVY BUDOU ODPOJENY, BUDE PROVEDENA JEJICH VÝMĚNA
A BUDOU OSAZENY ZPĚT DO PŮVODNÍCH MÍST NAD ZATEPLENÍ OBJEKTU. ZÁROVEŇ BUDOU V PŘÍPADĚ
POTŘEBY OPRAVENY VŠECHNY VÝVODY ZEMNÍCÍHO PÁSKU VČETNĚ ZKUŠEBNÍCH A UPEVŇOVACÍCH SVOREK.



te=-18°C	
B=B $P_d^{0,67}$	
Stínící činitel e – (žádné zastínění)	
Uvažovaný index průvzdušnosti	n_{50}= 1,0 h^{-1}

akce:	**Řízené větrání MŠ Kvítek Chomutov, Písečná 5072, 430 04 Chomutov CHOMUTOV (562971), k.ú. CHOMUTOV (652458)**
Obec:	CHOMUTOV (562971)
Katastrální území:	CHOMUTOV (652458)
Číslo pozemku:	-
investor:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 04 Chomtuov
zodp. proj.:	-
gen. projektant:	DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - 110 00 Staré Město
proj. části:	ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63
vypracoval:	ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63

ČÁST PD:	**ELEKTROINSTALACE / MaR**	
VÝKRES:	**ÚPRAVA HROMOSVODU**	
stupeň PD: DSP	datum: 02/2016	označ.: **06**
měřítko: **1:200**		