

VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: 588/17/Zav – 30.1./S10

VYŘIZUJE: Ing. Václav Závěský

TELEFON: 474 616 140

MOBIL: 777 792 307

E-MAIL: zavesky@dpchj.cz

DATUM: 10. 3. 2017

KAP ATELIER s.r.o.

Gabriela Blašková

Revoluční 36

430 02 Chomutov

Vyjádření provozovatele dráhy a dopravce

Vážená paní,

přijměte tímto naše vyjádření na akci: "Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov I – II. etapa".

Souhlasíme s realizací akce dle přiložené projektové dokumentace.

Vedení inženýrských sítí dokládám přílohou vyjádření. Upozorňujeme, že podél pozemní komunikace ul. Čelakovského jsou trvale umístěny trakční stožáry, které jsou opatřeny vrchním trakčním trolejovým vedením (dále jen TTV) pro trolejbusovou dopravu. S ohledem na charakter stavební akce si dovoluujeme upozornit na nutnost zajištění všech nezbytných bezpečnostních opatření a požádat o dodržení veškerých pravidel při provádění stavebních prací, která vyplývají z ustanovení Vyhl. č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhl. č. 279/2000 Sb., příloha č. 4, Ministerstva dopravy a spojů (v.z. Drážního úřadu), které stanovují elektrotechnickou kvalifikaci při činnostech na určených technických zařízeních, přičemž je vyloučeno zejména:

- přibližovat se k trakčnímu trolejovému vedení na vzdálenost menší, než 1 metr (platí pro osoby, stroje a veškerá technická zařízení),
- provádět jakékoliv výkopové či jiné zemní práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od stožárů trakčního vedení a jejich základů.

Co se týká problematiky TTV, níže připojuji kontakty na mého kolegu, p. M. Šomu, který je pověřený řešením operativních záležitostí s tím spojených a je připravený být Vám (resp. zhotoviteli stavby), v případě potřeby plně k dispozici.

S přátelským pozdravem


Ing. Václav Závěský
dopravní náměstek

Martin Šoma
777 792 308
soma@dpchj.cz

DOPRAVNÍ PODNIK
měst
Chomutova a Jirkova a.s.
Školní 999, 430 01 Chomutov
8