



Váš dopis zn.:  
ze dne:  
Naše značka: O17610001551/UTPCMO/Or  
Složka: 612052969  
Vyřizuje: **Ing.Oravcová**  
Datová  
schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 25.1.2017

**KAP Ateliér s.r.o.**  
**Revoluční 36**  
**430 02 Chomutov**

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**

Název akce:	<b>Stavba propojovací cesty ulic Lipská – Bezručova Chomutov</b>
Účel vyjádření:	<b>Správní řízení – územní řízení, stavební povolení</b>
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	ul. Lipská - Bezručova
	k.ú. Chomutov II p.p.č. 1291/1, 1313, 5091/6
Žadatel:	Ilona Šrytr
Adresa, tel., e-mail	lonasrytr@kapatelier.cz
Investor:	
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O17610001551/UTPCMO/Or ze dne 3.1.2017
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b>

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávající cesty pro pěší a schodiště, novou stavbu propojovací stezky pro pěší a cyklisty, rozšíření stávající komunikace v ul.Mýtná. Dále o novou trasu vedení veřejného osvětlení. Nová propojovací stezka se napojí na okolní stávající komunikace – chodník v ul.Lipská, komunikace v ul.Mýtná, cyklostezka u Chomutovky. Veřejné osvětlení – nové kabelové rozvody se napojí na stávající vedení u lampy za garážemi na p.č.1310/6 a u lampy přechodu v Lipské ul.

Dešťová voda z povrchu parkoviště bude svedena přes uliční vpusti a dešťovou kanalizaci do stávající šachty na parcele stavby. Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají výrazné změny charakteristiky vodního režimu daného území.

Látky nebezpečné vodám budou při stavbě používány v nejnutnějším omezeném rozsahu a bude zaručeno, že i při případné drobné havárii nedojde k jejich úniku do kanalizace a vodoteče. Pro odtok srážkových vod bude využito pouze stávajících uličních vpustí nedojde ke vzniku nových.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice  
Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



S vydáním **stavebního rozhodnutí** na výše uvedenou stavbu – **souhlasíme**.

Požadujeme dodržení následujících podmínek:

- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 474 332 380 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 474332380 a **kanalizací** tel.: 606 608 299) min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689  
49099451 DIČ: CZ49099451  
148

*Ing. Anna Oravcová*  
referent technicko-provozní činnosti