

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 4. 8. 2014
a 5. 8. 2014**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Jednající: Mgr. Jan Mareš, primátor
IČ: 002 61 891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Veřejná zakázka na zhotovitele nové strukturované kabeláže a rozvodů elektřiny v budově radnice, náměstí 1. máje č.p. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny konkrétní značky a označení produktů. Má je uchazeč chápat tak, že je to vzorový produkt, který může být se stejnými parametry nahrazen jiným výrobcem?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Toto vysvětluje Technická zpráva části strukturovaná kabeláž v kapitole 2.1.

V objektu bude instalován nový kabelový systém strukturované kabeláže Brand-Rex cat6 (CLASS E), nebo kvalitativně obdobná od prvovýrobce systému. Vzhledem ke kompatibilitě a možnosti zaměnitelnosti dílů (Patch Cords a pod) investor preferuje systém Brand-Rex, který je již instalován v objektu Zborovská.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve výkazu výměru je u položky „Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH IEC 332.1 Sheathed Violet RAL 4005 Cable“ uvedeno počet balení. V rámci této položky však není uvedeno kolik má 1 balení metrů. S označení se lze domnívat, že se jedná o 305m / balení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ano jeden box má 305m (1000ft)

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V rámci rozvaděče nelze stanovit jednotkovou cenu v případě, že je uveden Rozvaděč 22 – 42U. Prosíme o rozepsání těchto položek na požadované velikosti

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

19" datový rozv. výška 27U, š. 600, hl. 600, př. dveře Prosklené, zadní Odnímatelný panel, bočnice 2x, Světle šedá – všechny stejné

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ve výkazu výměr je uvedena spousta položek v anglickém jazyce což může být zavádějící vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje nabídku v češtině. Dle názoru uchazeče by měly být tyto položky uvedeny v českém jazyce.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr - tabulku s překladem anglických názvů položek do českého jazyka. Uchazeči se ve své nabídce budou řídit názvy v českém jazyce.

Katalogový název z PD	český překlad
Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH IEC 332.1 Sheathed Violet RAL 4005 Cable	Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 párový LSF/OH IEC 332.1 kabel s fialovým pláštěm RAL 4005
Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management	Cat6Plus 24-portový nestíněný patch panel 1U 110 IDC 568A/B zapojení černý s kabelovým organizérem
Cat6Plus Snap In Jack Unscreened - Tool Free	Cat6Plus Snap In Jack nestíněný - beznástrojová montáž
45 x 45 mm Angled Shuttered Snap-In Jack Module - Accepts 2 x RJ-45 Jacks – Double	45 x 45 mm zásuvkový box úhlový s krytkami pro Snap-In Jack modul - pro 2 x RJ-45 Jacks - dvojzásuvka
80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE	80mm x 80mm zásuvkový box pro modul - čelní (zaoblené rohy) - bílý
80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE	80x80x33mm krabice pod zásuvku - bílá
50 way unscreened telephone 1U panel 4 pin wiring Black	50 portový nestíněný telefonní panel 1U 4-pinové zapojení, černý
Category 6 Patch Cord 1m, Grey	propojovací kabel 1m, šedý, CAT6
Category 6 Patch Cord 2m, Grey	propojovací kabel 2m, šedý, CAT6
Category 6 Patch Cord 3m, Grey	propojovací kabel 3m, šedý, CAT6
Category 6 Patch Cord 5m, Grey	propojovací kabel 5m, šedý, CAT6

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V návrhu SoD je v Čl. I. odst. 2 uvedeno: a) Vyjmutí současných kabelů z lišt a kanálů, provizorní zavěšení na chodbách

Dotaz: v současnosti se na chodbách nenacházejí trasy kabeláží – co je míněno provizorním zavěšením na chodbách (předpokládáme zachování funkčnosti)?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V čl.I.odst. 2 SoD je uveden rámcový popis činností spojených s realizací celého díla. Vzhledem ke skutečnosti, že se na chodbách objektu nenachází kabelové trasy, nebudou se žádné kabely na chodbách provizorně zavěšovat. Tyto podmínky však platí pro ostatní části budovy. Účelem požadavku (navrženého postupu) je zachování funkčnosti stávající datové sítě do doby vybudování a zprovoznění nové.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V návrhu SoD je v Čl. I. odst. 2 uvedeno: g) vybudování nových tras v kancelářích (možné využití existujících tras, pokud vyhovují kapacitou a kvalitou provedení)

Dotaz: dle PD by všechny kabelové trasy měly být z nových lišt a kanálů – přesto je povoleno využít staré?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadavatel požaduje, v souladu s PD, vybudování zcela nových tras v kancelářích = lišt a kanálů.

Text - **(možné využití existujících tras, pokud vyhovují kapacitou a kvalitou provedení)** bude z návrhu SoD vypuštěn.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

V návrhu SoD je v Čl. II. odst 7 uvedeno: Dílo bude objednateli předáno zhotovitelem nejpozději do 90 dnů od podpisu této smlouvy.

Dotaz: vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé elektroinstalační práce, s kterými souvisejí průrazy, vrtání, sekání a v neposlední řadě kompletní podlahový systém kanálů v prostoru 1.PP (pravá část) a celý kabelážní systém a práce se mají provádět za plného provozu nám termín 90 dní připadá krátký. Navrhujeme termín realizace min. 140 dní s tím, že objednatel zajistí možnost kontinuálního provádění prací právě v prostoru 1.PP, kde se mají podlahové kanály zabetonovat do podlahy. Není možné tyto práce začít provádět v noci, s tím, že další den bude v prostorách fungovat úředník magistrátu.

Vzhledem ke kabelovým trasám v kancelářích bude nutné některé kanceláře vyklidit v prostoru vedení kabeláží a průrazů. Jak se bude toto prakticky řešit (opět nebude možné kanceláře v době prací a vyklizení využívat)?

Celkově bychom navrhovali prodloužit termín realizace díla a specifikovat přesně podmínky vyklizení míst montáže a požadovaný postup montáží (harmonogram). V každém případě dojde k omezení fungování magistrátu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zadavatel upravuje text čl. II odst. 7 SoD takto: **Dílo bude Objednateli předáno Zhotovitelem nejpozději do 90 120 dnů od podpisu této smlouvy.**

Objednatel bude, v návaznosti na schválený harmonogram realizace díla, provádět, ve spolupráci se Zhotovitelem, přípravu prostor (zakrývání nábytku, technického vybavení atp.) a uvolňovat místa montáže (kanceláře) tak, aby nebyla významně narušena realizace díla a nedošlo ke vzniku škod.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

V návrhu SoD je v Čl. V, odst. 4 uvedeno: Objednatel zajistí nutné podmínky pro nerušené provádění díla, do jednoho týdne od vznesení požadavku.

Dotaz: co je míněno pojmem nutné podmínky? Jeden týden na zajištění podmínek se nám zdá dlouhá doba, při takto krátké době realizace za provozu – viz. předchozí dotaz.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Pojem „nutné podmínky“ vnímáme jako vytváření vhodných podmínek v místě provádění díla Objednatel tak, aby měl Zhotovitel možnost, po vznesení oprávněného požadavku, nerušeně pokračovat v realizaci díla s cílem předat dílo ve lhůtě do 120 dnů od podpisu SoD. **Lhůtu jednoho týdne na zajištění podmínek upravuje Zadavatel ve SoD na lhůtu do třech dnů od vznesení požadavku.**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

V návrhu SoD je v Čl. V, odst. 6 uvedeno: Dílo bude prováděno zhotovitelem, aniž by byl v úředních hodinách omezen chod budovy, zejména pracoviště primátora, náměstka primátora a dalších pracovišť s větší koncentrací klientů, v níž je dílo prováděno.

Dotaz: kde přesně jsou „další pracoviště s větší koncentrací klientů“ – vzhledem k náročnosti montáže v historické budově za provozu je nutné přesně stanovit harmonogram a postup prací a k omezení provozu v každém případě dojde. Strukturované kabeláže je nutné pokládat najednou v celé délce přes celou trasu.

Pro stanovení ceny montáže je nutné znát možnosti pokládek, omezování provozu a místa, kde se nesmí provoz omezit.

Pro bezproblémové provádění montáží navrhujeme provádění montáží po křídlech objektu, kde budou kanceláře z části vyklizeny (v místech tras, nebo úplně), přestěhován provoz jinam a po montážích a stavebních pracích zpět nastěhovány. Bude se sekát, vrtat a hrozí zaprášení kanceláří, techniky, dokumentů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Za místa s „větší koncentrací“ klientů jsou považována pracoviště odboru rozvoje, investic a majetku města umístěná v 1. PP budovy (pravá část).

Nejedná se o žádná exponovaná přepážková pracoviště, kde jsou neustále přítomni klienti, ale jejich přítomnost („větší koncentrací“) nelze vyloučit. Podrobnější způsob provádění prací, který bude zohledňovat možnosti a potřeby práce v místech s „větší koncentrací“ klientů, bude sjednán v harmonogramu realizace díla.

Skutečnosti, že v každém případě dojde v budově k omezení provozu si je Zadavatel vědom.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

V návrhu SoD je v Čl. V, odst. 7 uvedeno: Bourací práce (průrazy ve stěnách) budou prováděny mimo pracovní dobu magistrátu.

Dotaz: navrhujeme doplnit formulaci, že objednatel si zajistí zajištění vybavení a zakrytí kanceláří proti prachu a znečištění pracemi, pokud nebudou vyklizené a dodavatel nezodpovídá za případné škody způsobené nedostatečným zakrytím, nebo nevystěhováním způsobené prašností při provádění prací.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Zadavatel nebude doplňovat ustanovení čl. V odst. 7 ve smyslu návrhu uvedeném v žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10.

Objednatel bude v průběhu realizace díla spolupracovat se Zhotovitelem a vytvářet podmínky tak jak je uvedeno v odstavci druhém odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

V návrhu SoD je Čl VI. odst. 8 Uvedeno: Zhotovitel je povinen při předání doložit certifikát systémové záruky....

Dotaz: Certifikát vydává přímo výrobce kabelážního systému po předání kompletního systému. Ze zkušeností toto vydání trvá cca 90 dní. Zhotovitel tuto dobu nemůže nijak ovlivnit. Je možné tuto dobu prodloužit a předat dílo bez tohoto certifikátu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

V případě, že Zhotovitel nebude mít v době předávání díla k dispozici certifikát systémové záruky, z důvodu že výrobcem nebyl včas dodán, bude tato skutečnost posuzována jako nedodělek a použije se postup uvedený čl. VI odst. 12 SoD.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávací dokumentaci upravuje zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami následovně:

Lhůta pro podání nabídek:	Datum: 25. 8. 2014	Hodina: 14:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami:	Datum: 25. 8. 2014	Hodina: 14:00 hod.

Místo pro podání nabídek ani místo otevírání obálek se nemění.

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová
Intenko, s.r.o.
Kolmá 6/692, 190 00 Praha
tel: + 420 281 021 817,
fax: +420 281 021 825,
e-mail: rudolfova@intenko.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 DI2 - Výkaz výměr - strukturovaná kabeláž - ÚPRAVA
Příloha č. 2 DI2 - Smlouva - vzor ÚPRAVA