

V Chomutově 7. 5. 2018

Vysvětlující informace na dotazy uchazečů č.3

Otázka:

Dobrý den, v souvislosti s požadavkem na dodání Světelně technického výpočtu pro všechna světelná místa poptávaná v rámci výzvy, Vás žádáme o zaslání DWG výkresu s umístěním všech světelných míst. Předem mnohokrát děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den, v rámci předmětného VŘ je požadován pouze světelně technický výpočet pro ověření vhodnosti svítidel, nikoliv světelně technický projekt. Dle metodiky ČSN EN 13 201 1-5 jsou k výpočtu pouze nutné parametry uvedené v PD tj. výška světelného bodu (4m), rozteč stožárů (28 m), šířka komunikace (4m), třída komunikace pro výpočet (P5), vyložení svítidel do komunikace (0m, svítidla jsou umístěna přímo v rovině vodícího proužku komunikace). Úhel vyložení a soubor EULUMDAT a další parametry volí uchazeč. Soubory DWG nejsou k výpočtu potřeba.

Zpracovala: Jana Kotenová

Odbor rozvoje a investic

Administrátor zakázky