

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: P18V00000085

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám. Jedná se o informace, které jsou odpovědí na dotazy uchazeče zaslané dne 22.5.2018.

#### Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění typů jednotek. V projektu jsou uvedeny jiné jednotky než ve výkazu výměr.

#### **Odpověď:**

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, nejsou typy jednotek taxativně určeny.

V PD jsou vymezeny technické parametry, požadavek na dodávku spočívá "pouze" ve splnění těchto parametrů.

#### Dotaz č. 2:

Dále prosím o výšku sádrokartonového podhledu od stropu z důvodu umístění BS boxů.

#### **Odpověď:**

viz řez - č.v. 4 a 9 ... 2,7m

#### Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr nesedí velikost demontáže a montáže sádrokartonu v chodbě 1.11.

#### **Odpověď:**

platí výkres


#### Dotaz č. 4:

V projektu není zakrytí sádrokartonem v pokoji 1.28, 2.07, 2.21 nebo budou BS boxy přiznané?

#### **Odpověď:**

přiznané BS boxy

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek