

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově“.

Systémové číslo VZ: P18V00000084

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako odpověď na dotazy uchazeče ze dne 4.6.2018.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, nemohu najít technickou specifikaci dveří, ve smyslu materiálu dveří (dýhované, laminované, foliované, jiné) výplně dle jednotlivých pozic (DTD, lehčená DT, vořtina).

Odpověď:

Zadavatel požaduje použití dveří vnitřních hladkých dýhovaných s výplní z lehčené DTD desky. Konkrétní specifikace není součástí PD.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek