

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.6

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově“.

Systémové číslo VZ: P18V00000084

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako odpověď na dotazy uchazeče ze dne 6.6.2018.

Dotaz č. 1:

Při společné prohlídce zakázky jsem si všiml, že umyvadlová baterie v již zrekonstruované koupelně je vybavena tzv. "lékařskou ručkou".

Tato "ručka" se nechává dělat dodatečně na přání zákazníka u dodavatele baterií a není to úprava zdarma.

Technická zpráva se o ní nezmiňuje a ve výkazu výměr se uvádí pouze páková baterie bez výpusti.

Budete jí chtít doplnit do výkazu?

Dotaz č. 2:

Nebude u závěsných WC vyladováno oddálené splachování? V některých případech je vyladováno, ale na této zakázce se o něm PD ani výkaz výměr nezmiňuje.

Odpověď:

Oddálené splachování ani páková baterie s lékařskou ručkou nebyla zadavatelem požadována. Vzhledem k tomu, že se jedná o "soukromé" koupelny jednotlivých pokojů, není důvod tato opatření instalovat.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek