

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.7

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
 Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
 Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
 IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory v Chomutově“.**

Systémové číslo VZ: P18V00000084

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako odpověď na dotazy uchazeče ze dne 6.6.2018.

### Dotaz č. 1:

Za účelem zpracování cenové nabídky na požární ucpávky dle výkazu výměr bylo zjištěno, že původní zadání ve výkazu výměr je nevyhovující. Ke stěrce PROMASTOP typ. P501.70, která je uvedena správně je ještě zapotřebí každé potrubí osadit pod stropem protipožárním pásem např. Promastop W, který v případě požáru prostup protipožárně uzavře. (samotná stěrka prostup neuzavře !!)

Tyto pásy by měli být doplněny do výkazu, pokud projektant neuvažuje s jiným řešením.

D		727		Zdravotechnika - požární ochrana		
72	K	727111542R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostup stropem požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) D 25	kus	1.	
	VV		viz technická zpráva PBR			
	VV		18*4*2			1.
73	K	727111543R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostup stropem požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) D 33	kus	1.	
74	K	727111548R	Protipožární trubní ucpávky potrubí bez izolace prostup stropem požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) D 150	kus	1.	
	VV		kanalizace			
	VV		18*8			1.

**Odpověď:**

Zadavatel jako **přílohu** této vysvětlující informace přikládá opravený výkaz výměr v oddíle 727 Zdravotechnika - požární ochrana s poř.číslem 72,73,74. Ostatní části zůstali beze změn.

U položky s poř.č.72 se jedná o změnu popisu položky a změnu výměry.


U položky 73 a 74 se jedná o změnu popisu položky, výměra beze změn.

Každý výrobce má jiný technologický postup řešení ucpávek a není možné položku vyspecifikovat tak, aby pokryla všechny typy ucpávek. Výkaz výměr se týká referenčního výrobku uvedeného v popisu položky.

**!!!UPOZORNĚNÍ!!!**

Vzhledem k povaze změny ve výkazu výměr zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.6.2018 do 10:00 hodin. Místo otevírání obálek zůstává nezměněno a otevírání proběhne dne 21.6.2018 v 10:30.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
Zborovská 4802  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891  
-78-